


Góra tablicy 200 cm od podłogi

T0.1

P= 17,2 kW
P_s= 7,1 kW

Obudowa:
FW52
IP43
Izolacja II
Drzwiczki:
metalowe
zamek FZ597
Wnęka:
80×55×14 cm



- | | |
|--------|--|
| 1,5 kW | Holl |
| 0,9 kW | Holl |
| 0,4 kW | Wiatrolap |
| 1,4 kW | Pom. 1.3, 1.4, 1.7 |
| 1,5 kW | Pom. 1.15, 1.16 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 |
| 1,3 kW | Pom1.6 |
| 0,3 kW | Pom 1.5 |
| 1,5 kW | Komunikacja |
| 1,0 kW | Sala sportowa |
| 1,0 kW | Sala sportowa |
| 1,0 kW | Sala sportowa |
| 1,0 kW | Pom. 1.3, 1.4, 1.7 |
| 1,0 kW | Pom. 1.16, 1.18, 1.19, 1.20 |
| 1,4 kW | WC, suszarki do rąk |
| 1,4 kW | WC, suszarki do rąk |
| 0,5 kW | WC, suszarki do rąk |
| 0,2 kW | Drzwi |
| 0,1 kW | Portiernia centrala oddymiania |
| 0,8 kW | Sala sportowa |
| 0,8 kW | Sala sportowa |

Góra tablicy 2

T0.2

P₁= 18
P_s= 9

Obudowa:
FW52
IP43
Izolacja II
Drzwiczki:
metalowe
zamek FZ597
Wnęka:
80×55×14 cm