

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 02.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi :

Dotyczy branży instalacji elektrycznych

1. Czy projekt „Instalacje elektryczne wewnętrzne oddymianie” powinien być uwzględniany w wycenie oferty ?
Jeśli tak, prosimy o dostarczenie przedmiarów lub wskazanie innego sposobu wyceny.
2. Występują niezgodności w liczbie i typach opraw pomiędzy przedmiarem a rysunkami w projekcie- Wewnętrzne instalacje elektryczne.
Ilości w przedmiarze:
Oprawa D1- 41 szt.
Oprawa D1.E - 14 szt.
Oprawa D3 – 84szt.
Oprawa K1-62 szt.
Oprawa P1 – 24 szt.
Ilości w rysunkach:
Oprawa D1- 45 szt.
Oprawa D1.E - 16 szt.
Oprawa D3 – 86szt.
Oprawa K1-69 szt.
Oprawa P1 – 38 szt.
3. Na rysunku występują oprawy: K1.E -1 szt., P1.E - 4 szt. , S1.E - 3 szt.
OP1-A8TA2N -26 szt., które nie występują w przedmiarze.
4. Występują również rozbieżności w parametrach oprawy A3 podane w legendzie na rysunkach i przedmiarze.
5. W projekcie „ Wewnętrzne instalacje elektryczne” na rysunkach nr 8, 9, 10, 11 w tabelce, w polu INWESTYCJA jest wpis: „ Hala widowiskowo - sportowa Biłgoraj ul. Targowa dz. Nr 74”. Czy te rysunki są zgodne z tym opisem i tym samym nie dotyczą „ Naszego” przedmiotu zamówienia?
Czy może doszło do pomyłki projektanta i rysunki jednak dotyczą Hali sportowej w Ustrzykach, a nie Hali w Biłgoraju?

6. Prosimy o dokładniejszy opis tablic rozdzielczych występujących w przedmiarze (np. tablica T1), które powinny wchodzić w zakres oferty. Prosimy o wyrażenie zgody, aby montaż poszczególnych tablic występował w jednej pozycji bez rozbijania na podzespoły (obudowy, aparatów itp.), np. „ Montaż tablicy T1”- zawiera kompletną tablicę. Tablice dostarczane są jako kompletne „skrzynki” z wyposażeniem, dlatego takie szczegółowe rozbięcie „ zawartości” rozdzielnic na pozycje w przedmiarze utrudnia wycenę.

Dotyczy branży budowlanej

7. Występują niezgodności w ilości nawierzchni pomiędzy przedmiarem a rysunkami w projekcie.- Roboty budowlane.

Ilości w przedmiarze:

- gres antypoślizgowy mrozoodporny 30x30 cm - 95,98 m²
(w tym 35,28 m² gresu ryflowanego)
- gres antypoślizgowy 30x30cm - 2126,15 m²
- gres 30x30 cm - 35,42 m²
- panele podłogowe z litego drewna bukowego np. „Hormony Beech” firmy „Junkers” o gr.22 mm ~ 1117,40 m²
- wykładzina z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej + zgrzewanie – TARKETT gr. 2 mm - 437m²
- wykładzina podłogowa dywanopodobna ~ 139,40 m²

Ilości na rysunkach:

- gres antypoślizgowy mrozoodporny 116,4 m²
- gres antypoślizgowy 1511,9 m²
- parkiet dębowy 1124,00 m²
- pos. bet. PCV antypoślizgowe 266,00 m²

Proszę o sprecyzowanie ilości, rodzaju nawierzchni oraz warstw posadzkowych będących przedmiotem oferty cenowej.

8. Brak w przedmiarach dostawy ochronnej nawierzchni, np. Bateco firmy Gerfolr do rozkładania na podłodze elastycznej Sali sportowej o szer. 1,5 m i gr. 1,5 mm ~ 1124,00 m²

Proszę o informację, czy i gdzie należy ją ująć.

9. W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją, przedmiarami, prosimy sprostowanie:
- stolarka okienna- wg rys. nr S1, S2, S5, przedmiary - aluminiowa, wg opisu architektury jest drewniana.
 - izolacja termiczna ścian zewnętrznych pod gruntem- w dokumentacji styropian FS30 gr. 6 cm, w przedmiarze FS20 gr. 8 cm
 - izolacja termiczna podłoga parteru - w dokumentacji styropian FS30 gr.3 cm, a w przedmiarze płyty z wełny mineralnej gr.3 cm
10. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej architektonicznej o rys. nr 11- zestawienie warstw przegród budowlanych.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

Dotyczy branży instalacji elektrycznych

1. Projekt „Instalacje elektryczne wewnętrzne oddymianie” **powinien być uwzględniany w wycenie oferty.**
Przedmiar należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Występujące niezgodności w liczbie i typach opraw pomiędzy przedmiarem a rysunkami w projekcie- Wewnętrzne instalacje elektryczne **należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.**
3. Oprawy: K1.E -1 szt., P1.E - 4 szt., S1.E - 3 szt., OP1-A8TA2N -26 szt., które nie występują w przedmiarze a są na rysunkach w dokumentacji projektowej **należy dopisać do przedmiaru i wycenić w ofercie.**
4. Rozbieżności w parametrach oprawy A3 podane w legendzie na rysunkach i przedmiarze należy przyjąć jak w dokumentacji projektowej.
5. W tabelce występuje pomyłka. **Rysunki nr 9, 10, i 11 są powtórzone w części oddymianie odpowiednio rys. nr 2, 3 i 4. Rysunek nr 8 z prawidłową tabelką w załączeniu**
6. Zamawiający wyraża zgodę, aby montaż poszczególnych tablic występował w jednej pozycji bez rozbijania na podzespoły (obudowy, aparaty, itp.), np. „Montaż tablicy T1”- zawiera kompletną tablicę zgodną z dokumentacją projektową.

Dotyczy branży budowlanej

7. Występujące niezgodności w ilości rodzaju nawierzchni oraz warstw posadzkowych pomiędzy przedmiarem a rysunkami w projekcie.
- Roboty budowlane, będące przedmiotem oferty cenowej **należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej.**
8. Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej (opis w projekcie „Architektura” pkt 10 d) dostawę ochronnej nawierzchni, np. Bateco firmy Gerflor do rozkładania na podłodze sali sportowej o szer. 1,5 m i gr. 1,5 mm **należy ją ująć do wyceny w elemencie – Wyposażenie hali w sprzęt sportowy poz. 3**
9. Występujące rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją a przedmiarami, należy przyjąć:
- stolarka okienna - wg rys. nr S1, S2, S5, - **w całości aluminiowa**
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych pod gruntem **przyjąć zgodnie z dokumentacją**
- izolacja termiczna podłoga parteru **przyjąć zgodnie z dokumentacją**
10. W załączeniu dokumentację projektową **uzupełnia się o rys. nr 11**
- **zestawienie warstw przegród budowlanych.**


Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Suluja