

**Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.**

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 01.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** celem wyjaśnienia o treści :

Pytania dotyczące instalacji sanitarnych:

1. Brak w przedmiarach i opisie technicznym kanalizacji deszczowej przepompowni wód deszczowych wrysowanej na planie sytuacyjnym i profilu kanalizacji deszczowej.
2. Brak w przedmiarach 5 szt. studni rewizyjnych, studni rozprężnej i rurociągu tłocznego wrysowanych na planie sytuacyjnym i profilu kanalizacji deszczowej.
3. Niezgodne średnice oraz ilości rur PP pomiędzy przedmiarami a projektem kanalizacji deszczowej.
4. Brak w przedmiarach 16szt. wpustów deszczowych ulicznych wrysowanych na planie sytuacyjnym i profilu kanalizacji deszczowej.

Na powyższe zapytania udziela się następujących odpowiedzi :

1. Zamawiający informuje, że zamieszczony plan sytuacyjny i profile kanalizacji deszczowej **zostają zmienione**.
Przedmiar i wycenę kosztów **należy wykonać w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej w dniu 21.12. 2009 r. nowy plan sytuacyjny i profile kanalizacji deszczowej** (przepompownia wód deszczowych nie występuje).
2. Na nowym planie sytuacyjnym i profilach kanalizacji deszczowej studnia rozprężna i rurociąg tłoczny **nie występuje**.
Ewentualne inne braki występujące w przedmiarze **należy uzupełnić i wycenić w oparciu o załączoną nową dokumentację kanalizacji deszczowej**.

3. Występujące niezgodności średnic oraz ilości rur PP pomiędzy przedmiarem a projektem **należy dostosować w wycenić w oparciu o załączoną nową dokumentację kanalizacji deszczowej.**
4. Brak w przedmiarach 16szt. wpustów deszczowych ulicznych wrysowanych na planie sytuacyjnym i profilu kanalizacji deszczowej **należy uzupełnić i wycenić w oparciu o załączoną nową dokumentację kanalizacji deszczowej.**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Przybył
Z-Ca BURMISTRZA