

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 08.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczony pytania :


1. W budynku hali sportowej przewidziano pomieszczenie na saunę (1.24c). W zestawieniu stolarki uwzględniono drzwi do sauny systemowe, projekt instalacji elektrycznych przewiduje doprowadzenie zasilania do tego pomieszczenia. Czy dostawę i montaż sauny wraz z wyposażeniem należy uwzględnić w ofercie ? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów sauny i typu. Jeżeli dostawa sauny nie wchodzi w zakres przetargu, sugerujemy wyłączenie z wyceny drzwi do sauny.
2. Czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie pomieszczeń opisane i wyszczególnione w opisie projektu architektury ? Jeśli wyposażenie wchodzi w zakres oferty prosimy o podanie standardu wyposażenia (z jakiego materiału, wymiary mebli objętych dostawą, kolorystyka, itp.).
3. W projekcie architektury są odnośniki do projektu wnętrza oraz projektu wyposażenia wnętrza. Prosimy o udostępnienie tych opracowań Wykonawcom.
4. Projekt przewiduje sale do aerobiku i salę siłowni. Czy wyposażenie tych pomieszczeń jest objęte niniejszym przetargiem ? Prosimy o wyszczególnienie urządzeń sportowych objętych dostawą wraz z opisem.
5. W opisie technicznym w „ Wyposażeniu pomieszczeń jest mowa o stojakach do przechowywania wykładziny ochronnej na płytę boiska. Czy stojaki należy ująć w ofercie? Czy wykładzina ochronna na płytę boiska również podlega wycenie? Prosimy o wykazanie typu i parametrów wykładziny ochronnej oraz ilości.
6. Zgodnie z opisem programu pozasportowego arena główna będzie wykorzystywana do występów artystycznych ze sceną, pokazów mody itp. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje uwzględnienie w ofertach wykonawców dostawy sceny lub innych elementów wyposażenia związanych z programem pozasportowym ?



7. Zgodnie z opisem technicznym architektury w pomieszczeniach na piętrze należy wykonać sufity podwieszane ocieplone wełną mineralną o grubości 20 cm, natomiast na przekroju C-C oraz w przedmiarze robót sufit podwieszany ma być izolowany wełną mineralną gr.25 cm.
Prosimy o informację jakiej grubości ma być wełna mineralna.
8. Zgodnie z opisem technicznym architektury w pomieszczeniach na parterze należy wykonać sufity podwieszane g-k lub systemu kasetonowego z wełny prasowanej, natomiast w przedmiarze robót oraz na przekrojach nie ma żadnej informacji odnośnie sufitów podwieszanych.
9. Prosimy o ponowne zamieszczenie rys. nr 1 z projektu zagospodarowania terenu z wyraźnym zaznaczeniem nawierzchni zaprojektowanych do wykonania oraz powierzchni z nawierzchniami istniejącymi. Zamieszczony obecnie plan zagospodarowania terenu uniemożliwia wykonanie własnych przedmiarów z uwagi na nieczytelność rysunku.
10. W przedmiarze robót instalacji elektrycznych (poz.4.4.5-gniazda zwykłe i 4.4.6 – gniazda bryzgoszczelne) występują gniazda wtyczkowe podwójne, potrójne i poczwórne. W dokumentacji projektowej (rys. nr 3, 4, 5, 6) brak jest oznaczeń tych gniazd. Wykonawca nie jest w stanie zidentyfikować jakie gniazda należy przyjąć do wyceny. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć ilości poszczególnych gniazd z przedmiaru robót lub zamieszczenie rysunków umożliwiających identyfikację poszczególnych rodzajów gniazd.
11. Pragniemy zwrócić uwagę, że zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja jest niespójna w zakresie opisów technicznych, rysunków oraz przedmiarów. Na części rysunków branży elektrycznej widnieją zapisy, które sugerują, że dokumentacja może nie dotyczyć inwestycji będącej przedmiotem niniejszego postępowania, dotyczy natomiast hali widowiskowo-sportowej w Biłgoraju. Świadczą o tym również całe działy przedmiarów zamieszczonych przez Zamawiającego, jak np. działy o numerach : 1.1.28; 1.1.29; 1.1.30; 1.1.31; 1.1.32; 1.1.33; 1.1.34; 4.4; 5.2. Wymienione wyżej numery działów, a tym samym zakres robót w nich opisany dotyczą hali w Biłgoraju, nie zaś hali w Ustrzykach Dolnych. Przedmiary pełnią funkcję pomocniczą przy sporządzaniu oferty i każdy Wykonawca ma obowiązek sporządzenia własnych wyliczeń do określenia ceny ofertowej, jednak w sytuacji, gdy Zamawiający zdecydował o udostępnieniu przedmiarów Wykonawcom, dokument taki nie powinien wprowadzić Wykonawców w błąd odnośnie zakresu robót podlegających wycenie. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do pytań Wykonawców dotyczących zmian i rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami robót oraz weryfikacją zakresów robót oraz ich ilości.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Dostawę i montaż sauny wraz z wyposażeniem **należy uwzględnić w ofercie.**
Należy przyjąć saunę suchą (tak zwaną. Fińską) - wykonaną z drewna i dostosowaną do wielkości przeznaczonego pomieszczenia, z pełnym wyposażeniem oraz drzwiami z taflí szklanej o pochwycie drewnianym.
2. W **ofercie nie należy** uwzględniać wyposażenia pomieszczeń opisane i wyszczególnione w opisie projektu architektury jak np. : szafy, biurka, krzesła, środki higieny.
3. Znajdujące się w projekcie architektury odwołanie do projektu wnętrza oraz projektu wyposażenia wnętrza **jest nieaktualne.**
4. W **ofercie nie należy** uwzględniać wyposażenia sali do aerobiku i sali siłowni.
5. W **ofercie należy ująć stojaki** do przechowywania wykładziny ochronnej na płytę boiska **oraz wykładzinę ochronną** o parametrach wykładziny podanej przykładowo o nazwie Bateco. Ilość należy określić na podstawie dokumentacji projektowej.
6. W **ofertach nie należy ujmować** do wyceny dostawy sceny lub innych elementów wyposażenia związanych z programem pozasportowym.
7. **Należy przyjąć** ocieplenie wełną o grubości 20 cm
8. Poza główną halą sportową w pozostałych pomieszczeniach – tak na parterze jak i na piętrze należy uwzględnić systemowy sufit podwieszony.
9. W **dniu 21.12.2009 r. na stronie internetowej zamieszczony został projekt zagospodarowania terenu i parkingu** z zaznaczeniem nawierzchni zaprojektowanych do wykonania.
10. Zamawiający informuje, że ilości poszczególnych gniazd wtyczkowych **należy przyjmować zgodnie z projektem.**
W dokumentacji projektowej (rys. nr 3, 4, 5, 6) oznaczenie tych gniazd np



oznacza zestaw gniazd bryzgoszczelnych IP44, liczba przy ukośnej kresce oznacza ilość gniazd w zestawie, w tym przykładzie 4.

11. W tabelkach wg wyjaśnienia projektanta występuje pomyłka.
Rysunki nr 9, 10, i 11 są powtórzone w części oddymianie odpowiednio rys. nr 2, 3 i 4. **Zamawiający potwierdza, że podstawą do opracowania oferty jest dokumentacja projektowa.**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. **BURMISTRZA**

mgr Jacek  Piłybyła
Z-CA BURMISTRZA