

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 14.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z prośbą o wyjaśnienie następującej niejasności :

1. W rzucie parteru w pomieszczeniach 2.16 – klatka schodowa zaznaczono 2 sztuki okien 50x398, natomiast na rzucie parteru są zaznaczone 4 otwory bez okien. Czy w pomieszczeniach mają być zamontowane okna lub luksfery w celu ochrony przed opadami deszczu, śniegu ? Brak w zestawieniu stolarki ewentualnych okien.
Proszę o wyjaśnienia i ewentualną korektę z podaniem wymiarów i ilości.
2. W ścianie pod trybunami w rzucie parteru zaznaczono drzwi żaluzjowe - 6 szt. natomiast na rysunkach rozmieszczenia ustrojów akustycznych wrysowana jest okładzina z płyt Eurocoustic Acoustiroc. Proszę o wyjaśnienie czy mają być tam zamontowane drzwi żaluzjowe, jeżeli tak, to jakie?
3. W kurtynie głównego wejścia przewidziano szklenie szkłem termoizolacyjnym $k \leq 1.1$. Czy ze względów bezpieczeństwa nie należałoby zastosować szklenia min. bezpiecznego, a w pomieszczeniu 2.1 dodatkowo zastosować balustradę ze względu na pochyłość witryny? Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę.
4. W rzucie parteru między pomieszczeniem 1.24d a pomieszczeniem 1.24e widoczna jest ścianka przeszklona - okno 344x240, którego nie ujęto w przedmiarach i zestawieniu ślusarko okiennej. Proszę uzupełnić i wyjaśnić.
5. Czy należy przewidzieć bariery przeciwsniegowe na dachu ? Brak jest w projekcie i przedmiarach. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę.
6. Czy w pomieszczeniu 1.24c należy ująć dostawę i montaż sauny? Jeżeli tak to proszę podać rodzaj sauny (sucha czy mokra) jej parametry i wyposażenie, rodzaj drzwi (szklone, czy pełne drewniane).
7. W projekcie w warstwach podłogowych sali sportowej jako izolacje przewidziano styropian, natomiast w przedmiarze ujęto 3 cm wełny mineralnej. Jaki materiał należy uwzględnić w kalkulacji i jakiej grubości ?

8. W pomieszczeniach: sala fitness/siłownia i sala do aerobiku nie jest określony typ nawierzchni. Proszę o odpowiedź- jaki rodzaj nawierzchni należy przyjąć do kalkulacji ?
9. Proszę o wyjaśnienie - jakich pomieszczeń dotyczą w przedmiarze pozycje:
1.1.31.13- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych i 1.1.31.16- posadzki z wykładzin tekstylnych ?

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Symbol „o” oznacza otwory bez okien.
2. Chodzi o żaluzje aluminiowe do magazynu pod trybuna odporne na uderzenia piłki (jak zewnętrzne żaluzje okienne lub drzwiowe)
3. Cała kurtynę głównego wejścia **należy przyjąć w szkleniu szkłem bezpiecznym i tak wycenić.**
4. Należy **przyjąć do wyceny** jako ściankę z pustaków szklanych barwionych.
5. Należy **przyjąć do wyceny** bariery przeciwsniegowe na dachu na całej długości obu dłuższych elewacji – okapów.
6. Dostawę i montaż sauny wraz z wyposażeniem **należy uwzględnić w ofercie.** Należy przyjąć saunę suchą (tak zwaną. Fińską) - wykonaną z drewna i dostosowaną do wielkości przeznaczonego pomieszczenia, z pełnym wyposażeniem oraz drzwiami z tafli szklanej o pochwycie drewnianym.
7. Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
8. Do pomieszczeń sali fitness i aerobiku należy przyjąć wykładzinę np : Firmy Tarkett, wykładzina typu „omnisport” gr. 7,65 mm. lub inną o porównywalnych parametrach..
9. Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Suluja