

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 18.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości :

1. (branża budowlana) Prosimy o wskazanie, na których rysunkach są klapy dymowe – 3 szt. oraz drabiny wewnętrzne 3 m
2. (branża budowlana) Informujemy, że w przedmiarach ujęto 3 szt. drzwi stalowych D10, zaś w zestawieniu oraz na rzucie parteru i piętra jest ich 13 szt. Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość drzwi stalowych D10 jest prawidłowa ?
3. (branża budowlana) W przedmiarach brak lady przy oknie kasowym oraz w szatni. Prosimy o dostarczenie brakujących rysunków. Prosimy o podanie jakie mają być wymiary oraz z czego wykonane są lady ?
4. (branża budowlana) Na rzucie parteru i piętra pokazane są siedziska oraz kwietniki brak ich natomiast w przedmiarach. Czy podlegają wycenie, jeżeli tak to prosimy o rysunki.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Projekt przewiduje dwie klapy dymowe nad klatkami schodowymi :
 - a) nad boczną klatką schodową ewakuacyjną – klapa o pow. czynnej = $1,5 \text{ m}^2$
 - b) nad główną klatką schodową w hallu głównym – świetlik dachowy winien posiadać część uchylną o wielkości = $10,0 \text{ m}^2$Należy przewidzieć klapy p.poż. EI 120 z wyzwalaczem topikowym i sygnalizacją położenia na przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego tj. stropy między kondygnacjami, ściany oddzielające salę sportową od pozostałej części budynku, oraz ściany oddzielające przestrzeń nad salą aerobiku, gdzie zlokalizowane są centrale od korytarza.
2. Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**

3. Pokazane na rzucie ludy przy oknie kasowym oraz w szatni **nie należy ujmować w wycenie.**
4. Pokazane na rzucie parteru i piętra siedziska oraz kwietniki **nie należy ujmować w wycenie.**


Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Sułuj