

**Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu**  
**nieograniczonego zadanie pn.**

**„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”**

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 18.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczone pytania :

**Branża budowlana :**

1. W zamieszczonych w dniu 15.11 2009 r. w zestawieniu warstw przegród budowlanych (rys. nr 11) brakuje warstw **p10a i p22**, która występuje na rysunkach przekrojów architektonicznych. Prosimy o uzupełnienie zestawienia o opis w/w warstwy.
2. Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni sportowej (wraz z jej parametrami technicznymi) występującej w pomieszczeniach Sali Fitness/ Siłowni oraz Sali Aerobiku oznaczonej w zestawieniach warstw przegród jako **p2a**.
3. W opisie technicznym przewidziane są sufity podwieszane z płyt g-k w każdym pomieszczeniu parteru i piętra poza halą główną oraz pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Natomiast analizując zestawienie warstw przegród budowlanych (rys. 11) oraz przekroje architektoniczne wynika, że sufit podwieszany izolowany wełną gr. 15 cm występuje tylko w kilku pomieszczeniach na piętrze. Prosimy o uściślenie w jakich pomieszczeniach występują sufity podwieszane.
4. Na przekroju architektonicznym A-A występuje na poz. + 8,18 m zamknięcie przestrzeni lekką obudową g-k, natomiast rzut I-go piętra wskazuje w tym miejscu „hpom do pełnej wysokości”. Prosimy o wyjaśnienie czy nad Hallem tj. pom 2.1 należy zamknąć przestrzeń lekką obudową g-k. jeśli tak to prosimy również podać sposób mocowania zabudowy (tj. do jakich elementów należy podwieszać płyty g-k).
5. Dotyczy balkoników dla mediów.  
Prosimy o określenie wykończenia posadzki balkoników dla mediów. Czy balkoniki posiadają zadaszenie? Jeśli tak to jakie i do czego mocowane ?  
Czy jedynym ograniczeniem po obwodzie balkoników dla mediów jest balustrada ?

6. Nawiązując do odpowiedzi na pytania z dnia 16.12.2009 r. prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny rozwijanej w razie potrzeby (np. mecze siatkówki). Jakiej ilości obydwu wykładzin należy ująć w wycenie ?
7. Prosimy o podanie rodzaju okładziny/ wykończenia słupów zewnętrznych nr S3-6 szt.5., słupa S3-7 szt. 1, słupów SL-1 szt. 2 oraz słupów bramy wejściowej szt. 2.
8. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych i technicznych należy jako wykończenie ścian zastosować malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi. Jeśli jest inaczej prosimy o podanie rodzaju wykończenia.

### **Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi :**

#### **Branża budowlana :**

1. Proszę **przyjąć do wyceny jak przegrody p11 i p11a**
2. Do pomieszczeń sali aerobiku i fitness należy przyjąć wykładzina np : Firmy Tarkett, wykładzina typu „omnisport” gr. 7,65 mm. lub inną o porównywalnych parametrach..
3. Nieścisłości, różnice, braki ilościowe i rzeczowe jakie występują w dokumentacji a przedmiarem **każdy z oferentów poprawia według własnych obliczeń i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.**
4. W miejscu świetlika na hallu piętra **należy wykonać obudowę pionową** typową przy świetlikach z STG lub płyty sufitowej systemowej
5. Wykończenia posadzki balkoników dla mediów należy przyjąć jak hall (gress antypoślizgowy). Balkoniki nie posiadają zadaszenia. Jedynym ograniczeniem po obwodzie balkoników dla mediów jest balustrada.
6. Parametry techniczne wykładziny rozwijanej – np. Taraflex Sport M+
  - skład : 100% PCV, heterogeniczna,
  - grubość całkowita wykładziny minimum 7 mm,
  - ciężar na m<sup>2</sup> 4,6 kg
  - tłumienie energii 35 %
  - minimalna grubość warstwy ścieralnej min. 2,1 mm,
  - trwałość wierzchniej warstwy nie mniejsza niż 10 lat poparta oświadczeniem producenta,
  - wielowarstwowa nawierzchnia składająca się z warstwy nośnej (ścieralnej) gr. 2,1 mm zbudowanej z ziarnistego, gładzonego, czystego winylu. Warstwa ta zabezpieczona specjalnym środkiem tworzącym usieciowaną strukturę zabezpieczającą przed zabrudzeniem oraz zwiększającą trwałość nawierzchni, środek wykładziny wzmocniony jest siatką z włókna szklanego, spodnia warstwa z pianki PCV o zwartej strukturze i grubości 4,9 mm ,
  - wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciw pleśniowe i bakteriostatyczne,

- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem,
- wykładzina musi być : gat I, rolowana,
- wykładzina musi posiadać : świadectwo badań ogniowych świadczących o trudno zapalności wykładziny, atest higieniczny, deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną ITB.
- kolorystyka : 6134 Tangerine + 6431 Teal.

Do systemu podłogi PCV należy doliczyć osprzęt do jej rozkładania i wyznaczania boisk.

Spełnienie w/w wymagań ma na celu wyeliminowanie zastosowania produktów zamiennych o niskim standardzie.

**Wymiary wykładziny PCV 27,0 x 15,0 = 405 m<sup>2</sup>**

**Wymiary wykładziny „BATECO = 1124 m<sup>2</sup>**

7. Słupy zewnętrzne nr S3-6 szt.5., nr S3-7 szt. 1, nr SL-1 szt. 2 oraz słupy bramy wejściowej szt. 2. **wykończyć wodoodporna wyprawa tynkarską np. : firmy Dryvit – kolorystyka wg projektu elewacji**
8. W pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych i technicznych należy jako **wykończenie ścian wykonać z płytek glazurowanych** do wysokości min. 2,10 cm, pozostałe powierzchnie malować farbami akrylowymi zmywalnymi.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. **BURMISTRZA**

mgr Jacek Przybyła  
Z-CA BURMISTRZA