

**Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.**

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 11.12.2009 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** celem wyjaśnienia :

Zestawienie S1:

- uchył do otwierania z poziomu podłogi mają być sterowane rączką, czy korbą ?
- szkło w zestawach o1-o7 i o9 ma być zastosowane standardowe, czyli bezbarwne, nie bezpieczne ?
- szkło w zestawie o7b jest podane jako 44,4/12/4- czyli jako zespolone a w opisie jako szkło zimne czyli pojedyncze jakie należy zastosować ?
- okna uchylane w zestawach o7 i o7a można podzielić na dwa skrzydła ze względu na ciężar – trudno jest uchylać ?
- czy w polu przekreślonym literą x oznacza wypełnienie nieprzezierne w postaci wypełnienia blaszanego czy wypełnienia szklanego emaliowanego ?
- okno uchylne w zestawie o8 można podzielić na 2 skrzydła, proponujemy wstawienie poprzeczki i podzielić na 2 skrzydła.
- do zestawów o7, o7a, o7b, o8- proponujemy zastosowanie szkła hartowanego od zewnątrz i bezpiecznego od środka, wyszczególniając : duże kwatery 6hart/16/44.2 Tn p+, małe kwatery: 4 hart/16/33.2/ Tn p+

Zestawienie S2:

- czy w oknie o12 należy zastosować szkło zespolone 44.4/12/4 czy szkło pojedyncze bezpieczne nie termoizolacyjne.

Zestawienie S3:

- w drzwiach dz1, dz1a, dz1b proszę o określenie rodzaju anty panika: nawierzchniowy, ukryty w profilu, oraz czy 1 punktowe ryglowanie czy punktowe ryglowanie ?

- w drzwiach dz1,1a,1b przy obecnych wymiarach zewnętrznych nie jest możliwe wykonanie światła przejścia 90 cm na skrzydle czynnym, proszę o podanie czy zostaje podział symetryczny czy należy zastosować podział niesymetryczny
- czy w drzwiach dz2 - skrzydła mają być pełne czy szklone ?
- czy drzwi dz4 mają być automatycznie rozsuwane czy ręcznie ?

Zestawienie S4:

- drzwi d2 czy jest konieczne stosowanie szkła zespolonego skoro jest profil zimny ?
- proszę o określenie samozamykaczy jakie należy stosować tj. z blokadą skrzydła czy bez oraz szynowy, czy ramieniowy ?
- jeżeli drzwi d2,3,4,9 przy podziale symetrycznym nie będzie światła 90 cm j.w. jaki należy zastosować podział ?
- w drzwiach d5 przy obecnych wymiarach zewnętrznych nie uzyskujemy wymaganego światła tj. 90x205 (światło przejścia) – czy wymiar zew. zostaje ?

Zestawienie S5:

- proszę o podanie konstrukcji szkła dla kurtyny głównego wejścia czy szkło bezbarwne, barwione – jaka barwa ?
- w zabudowie, wew. pozycje D, D', E należy zastosować szkło zespolone bezpieczne czy pojedyncze bezpieczne ?

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

Zestawienie S1:

- uchwyty do otwierania okien z poziomu podłogi mają być sterowane korbą,
- **zgodnie z dokumentacją projektową**
- **zgodnie z dokumentacją projektową**, jako zespolone
- **zgodnie z dokumentacją projektową**
- pole przekreślone literą x oznacza wypełnienie nieprzeziernie w postaci wypełnienia szklanego emaliowanego,
- **zgodnie z dokumentacją projektową**
- **zgodnie z dokumentacją projektową**

Zestawienie S2:

- **zgodnie z dokumentacją projektową**

Zestawienie S3:

- rodzaju anty panika : ukryty w profilu, wielopunktowe ryglowanie,.
- w drzwiach dz1, 1a, 1b należy zastosować podział niesymetryczny,
- w drzwiach dz2 - skrzydła mają być pełne, termoizolacyjne,
- drzwi dz4 mają być automatycznie rozsuwane

Zestawienie S4:

- **zgodnie z dokumentacją projektową**
- należy zastosować samozamykacz z blokadą skrzydła, szynowy,
- **zgodnie z dokumentacją projektową**
- **zgodnie z dokumentacją projektową**

Zestawienie S5:

- szkło dla kurtyny głównego wejścia barwione – kolor brązowy
- **zgodnie z dokumentacją projektową**

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Sułowski