

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 05.01.2010 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości :

1. (branża wentylacja):

W dniu 18.12.09 Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi dotyczącej klapy ppoż.: „ *Należy przewidzieć klapy p.poż EI120 z wyzwalaczem topikowym i sygnalizacją położenia na przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego tj. stropy między kondygnacjami, ściany oddzielające salę sportową od pozostałej części budynku oraz ściany oddzielające przestrzeń nad salą aerobiku gdzie zlokalizowane są centrale od korytarza*”

Trzymając się ściśle wyjaśnień Zamawiającego należałoby zastosować klapy ppoż. także w miejscach gdzie przez strop przechodzą kanały wentylacyjne zakończone zaworem wentylacyjnym zaraz po przejściu przez strop (np. element N2-108, N2-77, N2-57 itp.)

Prosimy o potwierdzenie, czy w tych miejscach powinny być zamontowane klapy ppoż. ? Czy można zamiast nich w tym wypadku zamontować zawory ppoż. ? (które jednocześnie zastąpiłyby zawory wentylacyjne)?

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Zamiast klapy ppoż. można w tych miejscach zamontować zawory ppoż.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Henryk Sułaj