

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 07.01.2010 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”** z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczony pytanie :

1. Na schematach rozdzielnic elektrycznych umieszczone są przewody YDY 3x2,5 które zasilają gniazda w poszczególnych pomieszczeniach. Ze względu na brak rzutów z rozmieszczeniem tych gniazd nie jesteśmy w stanie określić ilości oraz rodzaju gniazd jakie należy przyjąć do wyceny i ilości przewodów zasilających te gniazda. Proszę o udostępnienie rzutów na, których będą zaznaczone gniazda z rozdzielnic elektrycznych.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Rzut parteru i pietra z rozmieszczeniem gniazd zamieszczono na stronie internetowej w dniu 12.01.2010 r.
Aktualizacja – 12.01.2010 r. – Uzupełnienie dokumentacji projektowej:
„Instalacja elektryczna wewnętrzna,, - Rzut parteru i pietra z rozmieszczeniem gniazd.

Przedmiar

Gniazda wtyczkowe IP20

Piwnica	16
Parter	139
Piętro	66
Antresola	3
Razem	231

Gniazda wtyczkowe IP44

Piwnica	
Parter	36
Piętro	92
Antresola	2
Razem	130

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Sutujski