

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 14.01.2010 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich” z prośbą o odpowiedź :

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem naszej Firmy do w/w przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości :

1. Prosimy o wyjaśnienie posadowienia fundamentów :
wg rysunku konstrukcyjnego K-PW-0-01 (rzut fundamentów) głębokość posadowienia np. w osi A jest - 4,00 m,
natomiast wg Projektu architektury rys. 6 (przekrój A-A) posadowienie fundamentów w osi A jest - 2,40 m
Jaką głębokość posadowienia należy przyjąć w ofercie.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź ?

Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi :

1. Do wyceny w ofercie należy przyjąć głębokość posadowienia wg rysunku konstrukcyjnego K-PW-0-01 (rzut fundamentów).

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. **Burmistrza**

mgr Jacek Przybyła
Z-CA BURMISTRZA