

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu
nieograniczonego zadanie pn.

„Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience”

Informuję, że w dniu 04.02.2010 r. na adres: um@ustrzyki-dolne.pl wpłynęło pismo zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą ***„Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ropience”*** z prośbą o wyjaśnienia do przedmiarów :

1. Brak wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.
2. W opisie technicznym jak i w dokumentacji jest ocieplenie ścian fundamentowych styropianem a nie ujęte w przedmiarze.
3. W konstrukcji dachu poz. 6.17 izolację należy ująć jako paraizolację z poz. Katalogu KNNR 2/613/03
4. Czy należy doliczyć ocieplenie konstrukcji dachu + płyta GK 2x.
5. W poz. 7.19 najprawdopodobniej jest ocieplenie kominów, w opisie kominy ponad dach są murowane z cegły klinkierowej, co należy wycenić.
6. Poz. 8.7 szafki pod zlewozmywak wycenić w m² czy w sztukach.
7. Poz. 8.4 w opisach tech. podokienniki są aglomarmuru jakie należy przyjąć do wyceny.
8. Poz. 9.3 konstrukcja stalowa szklarni – co to jest za pozycja.
9. Poz. 10.21, 10.22 brak rysunku technicznego balustrad.
10. Poz. 11.6, kostka brukowa grub. 80 mm prosimy podać kolor kostki i rodzaj.
11. Poz. 10.12, panele podłogowe prosimy o podanie klasy AC – ścieralność.
12. W dokumentacji tech. Przekrój A-A jest strop podwieszany czy należy go doliczyć do wyceny, jeśli tak czy płyta ognioodporna 2x
13. Poz. 10.10, 10.18 płytki gress czy przyjąć antypoślizgowe.
Budynek ma być oddany do użytku wykończony czy nie należy wykonać instalacji c.o.
14. W opisie jak i w dokumentacji jest kabina sanitarna dla osób niepełnosprawnych a nie ujęta do wyceny.
15. W dokumentacji technicznej parteru są zamontowane dwa pisuary nie ujęte do wyceny.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Stolarkę okienną i drzwiową **należy wykonać z PCV wg rysunków elewacji.**
2. **Należy dodać w kosztorysie ofertowym do wyceny :**
pozycję 2.13 – Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem
o grubości 6 cm - m² 130
KNR 2-02 Tablica 0609/08
3. Pozycja 6.17 - Izolacja z folii polietylenowej jest to izolacja z folii paroprzepuszczalnej w połaci dachu.
Należy zmienić podstawę wyceny i wycenić na podstawie KNNR 2/603/01
4. **Nie należy doliczać** ocieplenia konstrukcji dachu + płyta GK 2x.
Jest ujęte w pozycji 9.1 oraz w pozycjach 9.4 i 9.5
5. W pozycji 7.19 jest lakierowanie emalią boazerii.
Należy dodać w kosztorysie ofertowym do wyceny :
pozycję 4.12 – Kominy ponad dach murowane z cegły klinkierowej
- m³ 8.28
KNR 2-02 Tablica 0122/01
pozycję 4.13 – Spoinowanie ścian kominów zaprawą - m² 38,36
KNR 2-02 Tablica 0923/02
6. Pozycja 8.7 - Szafki pod zlewozmywaki, wycenić w m².
W kosztorysie ofertowym do wyceny **należy zwiększyć ilość m²**
tj. 1.6 m² x 5 szt = 8,0 m²
7. Do wyceny należy przyjąć podokienniki wewnętrzne **z aglomarmuru**
o grubości 3, cm i szerokości 30 cm.
8. Pozycja 9.3 - Konstrukcja stalowa szklarni, jest to pozycja podana jako analogia podstawy do wyceny konstrukcji sufitu podwieszonego z profili zimnogietych.
9. Pozycje 10.21, 10.22 – Balustrady, należy wycenić zgodnie z przedmiarem.
10. W pozycji 11.6 - kostka brukowa należy przyjąć kostkę brukowa grub. 80 mm, kolor kostki - grafit, rodzaj – NOSTALIT
11. W pozycji 10.12- posadzki z paneli podłogowych **przyjąć ścieralność**
klasy AC 5

12. Strop podwieszany jest ujęty w pozycji 9.4 i 9.5
13. W pozycji 10.10, 10.18 przedmiaru – posadzki wielobarwne oraz okładziny schodów należy przyjąć płytki gress antypoślizgowe.
W zakres przetargu **nie wchodzi** wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
14. W kosztorysie ofertowym do wyceny **należy dodać :**
pozycję 12.25 – Pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce i muszli ustępowej – kpl 1
wycena indywidualna
15. W kosztorysie ofertowym do wyceny **należy dodać:**
pozycję 12.26 – Pisuary pojedyncze – kpl 2
KNR 2-15 Tablica 0225/02

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :
1 x adresat
1 x internet - przetargi aktualne
1 x a/a

z up. BURMISTRZA

mgr  Przybyła
Z-CABURMISTRZA