

IGP: 2220 / 46/10

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1 w dniu 12.02.2010r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą **„Remont Budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łobozew”**

Prosimy o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących wymienionego przetargu:

1. W poz. 1.14 należy wycenić drzwi PCV dwuskrzydłowe o wym. 1,97 x 2,10 – szkło bezpieczne. Jaki kolor PCV należy przyjąć do wyceny? Czy drzwi są w całości przeszklone? Prosimy o przedstawienie schematu drzwi.
2. w poz. 1.15 występują okna, naświetla aluminiowe. Prosimy o podanie wymiarów oraz ilości sztuk które należy przyjąć do wyceny.
3. Prosimy o przedstawienie schematu ścianek wiatrołapu, które należy przyjąć do wyceny.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:


- Ad 1 - kolor PCV drzwi i ścianki wiatrołapu – biały
 - drzwi i ścianka przeszklone w całości (załącznik nr1)
- Ad 2 - naświetla aluminiowe stałe o wym. 0,60 x 2,00 szt 1,-
- Ad 3 - schemat drzwi, ścianki i naświetla AL (załącznik nr 1)

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.



Otrzymują:

- 1 x adresat
- 1 x internet przetargi aktualne
- 1 x a/a

z up. BURMISTRZA


mgr Jacek była
Z-C Burmistrza

Lažernik A. 1



šicačka i chová
± PCV

Prveklonge
skio dopreune
kelor bvely



Nas'oretke AL
Stale

060 x 2.00

srA 1