

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 12.01.2011 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „*Budynek ul. Fabryczna*”

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z kotłownią, budowę komina, przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Ustrzykach Dolnych.

o treści :

1. W przedmiarach nie jest nic powiedziane o wywozie gruzu, boazerii, desek parkietowych oraz złomu. Czy wymienione powyżej materiały należy rozliczyć z inwestorem czy będzie można sprzedać takie rzeczy jak stare kaloryfery, rury, drzewo. A jeśli należy rozliczyć z inwestorem to na jakich warunkach
2. W przedmiarach założone są płyty wodoodporne o grubości 2 cm obecnie niedostępne na rynku proszę o odpowiedź jakie należy użyć i jakie są wymagania ochrony akustycznej czy też może wystarczy użyć cieńszych płyt o zwiększonej ochronie akustycznej co pozwoli zmniejszyć koszt. Jeśli mamy utrzymać założoną grubość jednostronnej ścianki GK 4 cm lub grubszej, to proszę wskazać jakie wzmocnienia należy umieścić w konstrukcji ścianki oraz czy należy wzmacniać. Czy projektant ujął koszty wzmocnienia konstrukcji jeśli tak to jaki rodzaj wzmocnienia i w jaki sposób należy zastosować.
3. W pozycji 2.5 przedmiaru elektrycznego brak podanej ilości, w pierwotnej wersji przedmiaru nieczytelne, proszę zatem o podanie ilości jaką trzeba przyjąć?

Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi :

1. Zamawiający informuje, że wszystkie materiały pochodzące z demontażu muszą być wywiezione we własnym zakresie na sortownię odpadów - zgodnie z zapisem w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia ppkt 4.2 wiersz 8.
Dla udokumentowania tej czynności będzie sporządzony protokół zdemontowanych materiałów, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz potwierdzony ich odbiór na sortowni.

W związku z powyższym w cenie oferty w kosztach ogólnych należy uwzględnić związane z tym koszty - Opis przedmiotu zamówienia pkt 6 ppkt 6.10 wiersz 8.

Ponadto Instrukcja dla wykonawców pkt 18. Opis sposobu obliczenia ceny zawiera informację, że cena oferty ma zawierać koszt robót przygotowawczych i pomocniczych.

2. Projektowana grubość 4 cm jednostronnej ścianki GK musi być zachowana. Jeżeli płyty wodoodporne o grubości 2 cm obecnie są niedostępne na rynku to należy przyjąć do wyceny grubości jakie są w tej chwili na tak aby zachować grubość zbliżoną do 4 cm.

Konstrukcja ścianki jak dla pokryć dwuwarstwowych

3. W pozycji 2.5 przedmiaru elektrycznego należy wpisać ilość - 0

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet – przetargi aktualne

1 x a/a

z up. **BURMISTRZA**

mgr Jacek Przybyła
Z-CA BURMISTRZA