



1) Okno AL -


- ocl zewnętrz
- szkło bezpieczne
- profil ciepły



2) Drzwi AL zewnętrzne (profil ciepły)



3) Okno PCV (PROFIL COMAJMNIJEJ 5-CIO KOMOROWY) szkło bezpieczne ocl zewnętrz



IGP:2220/ - / 11

**Odpowiedzi na zapytania
dotyczące przetargu nieograniczonego zadania pn.
„Remont budynku Ustrzyckiego Domu Kultury”
ul. 29 Listopada 31 w m-ci Ustrzyki Dolne**

Informuję, że w dniu 28.12.2011r. na adres Gminy Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne wpłynęło pismo - fax zawierające zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Remont budynku Ustrzyckiego Domu Kultury**” ul. 29 Listopada 31 w m-ci Ustrzyki Dolne o treści jak niżej:

- 1) Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej.
- 2) Proszę o podanie grubości styropianu izolacji poziomej pomieszczenia kotłowni i sanitariatu
- 3) Proszę o podanie grubości styropianu do wykonania elewacji oraz rodzaju tynku.


Na powyższe zapytania udziela się następujących odpowiedzi:

- Ad 1) – zestawienie stolarki - **załącznik nr 1**
Ad 2) - **izolacja** pozioma podposadzkowa ze **styropianu FS – 15 - gr 4,0cm**
Ad 3) – **elewacja** - styropian **frezowany FS – 15 - gr 10 cm**
- **tynk sylikatowo-sylikonowy** o uziarnieniu 2mm (w kolorach pełnych)

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :
1 x adresat
1 x internet – przetargi aktualne
1 x a/a

z up. **BURMISTRZA**


mgr Jacek Przybyła
Z-CA BURMISTRZA

