

IGP-2220/ 43/2012

**Odpowiedź na zapytania  
dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  
„ Remont sanitariatów budynku Urzędu Miejskiego”  
w Ustrzykach Dolnych**

Informuję, że w dniu 08.03.2012r. do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1 wpłynęło pismo zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Remont sanitariatów budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych**”

1. Prosimy o sprecyzowanie wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego śr. 50mm; jaki odpływ prosty czy boczny oraz jaka wysokość.
2. Prosimy o sprecyzowanie podgrzewacza wody ( np. czy z baterią i wylewką, czy do zwykłej baterii).
3. Prosimy o sprecyzowanie wentylatorów ściennych (poz. przedmiaru 2.2.23) oraz sufitowych (poz. przedmiaru 1.2.23): jakie wymiary, średnica oraz o sprecyzowanie kratki wentylacyjnych (poz. przedmiaru 1.1.11 oraz 2.1.12).

**Na zapytania zamawiający odpowiada:**

- Ad 1.** Wpust ściekowy z odpływem bocznym o wymiarach 150x150mm i wysokości 90mm DN 50
- Ad 2.** Podgrzewacz wody przepływowy należy zastosować jako oddzielny - bateria stojąca na umywalce.
- Ad 3.** Wentylatory ścienne i sufitowe o średnicy fi 150 mm i mocy ok. 25W( do kabiny WC) Kratki wentylacyjne o wymiarach 14 x 20 cm

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Otrzymują:

- 1x Adresat
- 1x BIP- przetargi aktualne
- 1x a/a

z up. BURMISTRZA

*mgr Jacek Przybyła*  
Z-CA BURMISTRZA

IGP-2220/ 44/2012

**Odpowiedź na zapytania  
dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  
„Remont sanitariatów budynku Urzędu Miejskiego”  
w Ustrzykach Dolnych**

Informuję, że w dniu 08.03.2012r. do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1 wpłynęło pismo zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Remont sanitariatów budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych**”

1. Prosimy o sprecyzowanie szafki łazienkowej : wymiary, kolor itp. ( poz. przedmiaru 2.3.9) oraz sprecyzowanie pozycji przedmiaru 1.2.26, 1.2.27, 2.2.26, 2.2.27 – czy należy wycenić same blaty czy razem z szafką, jeśli razem z szafką prosimy o wymiarowanie.

**Na zapytania zamawiający odpowiada:**

**Ad 1.** Poz. 2.3.9. **należy wykreślić** i nie uwzględniać do wyceny.

Dla pozycji 1.2.26 i 1.2.27, 2.2.6 szafki pod blat:

– 90x60 cm i wysokości 80cm, blat o wymiarach 95x65cm

Dla pozycji 2.2.27: szafka pod blat:

– 180x60cm i wysokości 80cm – blat 185x65cm

Kolor blatu: odcienie beżowe – konglomerat marmurowy (aglomarmur)

Kolor szafek: odcienie średniego i jasnego brązu.

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.**

z up. BURMISTRZA

*mgr Jacek Przybyła*  
ZŁCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1x Adresat

1x BIP- przetargi aktualne

1x a/a