

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

**„ Remont budynku mieszkalnego ”
ul. Przemysłowa 16 w m-ci Ustrzyki Dolne**

zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej **opisu przedmiotu zamówienia**

- zakres rzeczowy obejmuje:

I/ docieplenie ścian styropianem EPS 70 gr. 15 cm z wyprawą elewacyjną-tynki sylikatowo-sylikonowe gr 1,5mm „baranek” (w kolorach) - m² 1 150,00

w wyniku dokonanej zmiany zapis ten otrzymuje brzmienie:

I/ docieplenie ścian styropianem – styropian frezowany EPS 70 gr. 15 cm z wyprawą elewacyjną-tynki sylikatowo-sylikonowe gr 1,5mm „baranek” (w kolorach z grupy II-III po 50%) - m² 1 150,00

Jednocześnie zmianie ulegają zapisy w **przedmiarze robót:**

poz. 1.21 KNR 18/2614/1(1)

„Montaż elementów wykończeniowych - układanie podsufitówki z tworzyw sztucznych - 57,60 m²

otrzymuje brzmienie:

„Montaż elementów wykończeniowych - układanie podsufitówki z tworzyw sztucznych w kolorze brązowym (**co trzeci panel z otworami wentylacyjnymi**) - 57,60 m²

poz.1.24 KNR 19/931/6(1)

Wymiana starych drzwi na drzwi aluminiowe, -” jednoskrzydłowe, z szybami 1-komorowymi (brąz) - m² 2,00

otrzymuje brzmienie:

Wymiana starych drzwi na drzwi aluminiowe, **profil „ciepły”** jednoskrzydłowe, z szybami 1-komorowym (brąz) - m² 2,00

**Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nie ulegają zmianie.**

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

