

Ustrzyki Dolne 19.04.2013 r.

IGP – 2220/27/2013

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 16.04.2013 r. wpłynęło pismo-fax dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą :
„Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów „ Delfin” w Ustrzykach Dolnych
o treści :

Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej minimalne wymagania stawiane kolektorom słonecznym znacznie różnią się od wymagań jakie zapisane są w przedmiarach robót np. w dokumentacji sprawność wynosi min.81%, w przedmiarach min. 81,8%, w dokumentacji projektowej współ. a1, a2 wynoszą odpowiednio max. 3,7 i 0,017 a w przedmiarach robót a1 = 2,68, a2 = 0,011. W związku z powstałymi rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne określenie **istotnych** dla Zamawiającego parametrów jakimi powinny charakteryzować się oferowane kolektory.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czym podyktowane jest wymaganie dla kolektora minimalnej powierzchni pojedynczego absorbera na poziomie 2,35 m² skoro z punktu widzenia sprawności całego układu istotna jest łączna powierzchnia instalacji solarnej. W związku z tym prosimy o usunięcie wymogu powierzchni pojedynczego absorbera, a jako wymóg wymaganej powierzchni zamieszczenie zapisu, że łączna powierzchnia absorpcyjna całej instalacji nie może być mniejsza niż 283,2 m² zgodnie z założeniami w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający uzna kolektor słoneczny dla którego współczynnik a1 = 3,926 ± 0,288, a współczynnik a2 = 0,014 ± 0,006

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie przynajmniej dwóch producentów kolektorów słonecznych których produkty **spełniają wszystkie podane w dokumentacji projektowej parametry kolektorów słonecznych**

tak aby zachowana została konkurencyjność i nie został ograniczony dostęp tylko i wyłącznie do jednego produktu.

Pytanie nr 5

Jeśli Zamawiający nie wskaże przynajmniej dwóch producentów kolektorów, których produkty spełniają **WSZYSTKIE** parametry wymagane przez Zamawiającego – wnosimy o:

3. takie określenie parametrów kolektorów, aby dostęp innych produktów - przynajmniej o parametrach równoważnych, nie gorszych niż w dokumentacji projektowej – był możliwy
4. wskazanie przynajmniej dwóch producentów, których produkty nowe parametry spełniają.

Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi :

Ad 1. Dla jednoznacznego określenia istotnych parametrów jakimi powinny charakteryzować się oferowane kolektory Zamawiający określa minimalne wymagane parametry kolektorów słonecznych :

- budowa wewnętrzna – meandryczna
- powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora – min. 2,3 m²
- materiał absorbera – miedź lub aluminium
- sprawność optyczna – nie mniejsza niż 0,81
- współczynnik strat ciepła a_1 – nie większy niż 3,5 W/m²K
- współczynnik strat ciepła a_2 – nie większy niż 0,03 W/m²K
- szkło kolektora – szyba hartowana grubości 4 mm

Wykonawca na potwierdzenie powyższych parametrów dostarczy wraz z ofertą sprawozdanie z badań proponowanego kolektora słonecznego, na zgodność z normami : 12975-2:2007 i 12975-1:2007 wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze.

Ad 2. Minimalna powierzchnia pojedynczego absorbera na poziomie minimum 2,3 m² podyktowana jest ograniczoną powierzchnią zabudowy.

Ad 3. Zamawiający uzna kolektor słoneczny dla którego współczynnik strat ciepła a_1 jest nie większy niż 3,5 W/m²K i dla którego współczynnik strat ciepła a_2 jest nie większy niż 0,03 W/m²K

Ad 4. Zamawiający mając na uwadze :

- art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który mówi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, nie może wskazywać producentów kolektorów słonecznych.

Ad 5. Zamawiający w punkcie Ad 1 określa minimalne wymagane parametry kolektorów słonecznych. Tak określone parametry zgodnie z informacją projektanta spełniają kolektory co najmniej pięciu producentów.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. Burmistrza
mgr Janina Sokółowska
SEKRETARZ
Gminy Ustrzyki Dolne

