

Ustrzyki Dolne 25.04.2013 r.

IGP – 2220/38/2013

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 24.04.2013 r. wpłynęło pismo-fax dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą :
„Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów „ Delfin” w Ustrzykach Dolnych
o treści :

1. Proszę o wyjaśnienie zapisu z projektu : ze strony 11 (dział 18 – Układ automatyki), gdzie jest mowa o dwóch sterownikach z wyświetlaczami LCD, a dalej przywoływany jest panel HMI. Z technicznego punktu widzenia nie ma potrzeby instalowania dwóch sterowników z wyświetlaczami i panela w rozdzielnicy HMI. Czy Zamawiający wyraża zgodę na jeden sterownik z panelem HMI?

Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi :

Ad.1 W pkt. 19 dokumentacji projektowej opisane zostały parametrycznie właściwości poszczególnych elementów układu automatyki.
Należy traktować je jako minimalne parametry układu automatyki, które stanowią podstawę i kryterium równoważności.
Zamawiający i Projektant dopuszcza w tym względzie zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie, a udowodnienie ich równoważności leży po stronie Oferenta.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. BURMISTRZA


mgr Jacek Przybyła
Z-CA BURMISTRZA



Ustrzyki Dolne 25.04.2013 r.

IGP – 2220/39/2013

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Informuję, że na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 24.04.2013 r. wpłynęło pismo-fax dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą :
„Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów „Delfin” w Ustrzykach Dolnych
o treści :

Prosimy o udostępnienie projektu branży elektrycznej i AKPiA, gdyż wycena układu automatyki bez ww. projektu jest nie możliwa.

Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi :

Opisy oraz schemat zawarty w projekcie budowlano-wykonawczym i w przedmiarze robót muszą być informacjami wystarczającymi aby prawidłowo dokonać wyceny pełnego zakresu automatyki.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

z up. BURMISTRZA


mgr Jacek Przybyła
Z-CA BURMISTRZA

