

Ustrzyki Dolne 23. 12. 2013r.

IGP:2220/13 / 12

**Odpowiedzi na zapytania
dotyczące przetargu nieograniczonego zadania pn.
„ ZSP nr 1 - remont pomieszczeń ”
ul. 29 Listopada w m-ci Ustrzyki Dolne**

Informuję, że w dniu 17.12.2013r. na adres Gminy Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne wpłynęło pismo – fax zawierające zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ZSP nr 1 - remont pomieszczeń” ul. 29 Listopada w m-ci Ustrzyki Dolne o treści jak niżej:

Zakład
..... zwraca się o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru:

**Pytanie 1: Dot. poz. 6.3 , ścianki szklone z wysokoudarowego PCV – szkło bezpieczne
Proszę o dołączenie zestawienia stolarki.**

**Pytanie 2: Dot. poz. 6.4. drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCV
Proszę o dołączenie zestawienia stolarki.**

Zamawiający odpowiada:

Ad 1.

Poz. 6.3 otrzymuje brzmienie „ścianki szklone (3 oddzielne segmenty o wymiarach zewnętrznych szer. 1,75 x wys. 2,40 m w tym jeden z wbudowanymi drzwiami 90/227) z wysokoudarowego PCV - szklone szkłem bezpieczne” – zestawienie stolarki (zał. nr 1)

4d 2.

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCV o wymiarach w świetle ościeżnicy 90 x 200 cm (zał. graf. Nr 2)

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.


Otrzymują :

1 x adresat

1 x BIP – przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Słuka




Sciánti skłone PCV
(wypełnienie)
Unghy stupeni

Segment 1.

z w budownictwie chrząstki
290x227




175.00



175.00

1/34 1/34 1/34
~ 80 ~ 80 ~ 80

Segment 3.



175.00


240.00

Zad. Nr. 1

Handwritten signature

DPZWT' 2 PC V
wymiany w ślepe
osłony 90x200
L

Zet. N. 2



2000

900

Petrus

Petrus