

IGP – 2220/2/14

Ustrzyki Dolne 02.01.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadanie pn.

„Oświetlenie drogi” w m-ci Daszówka

Informuję, że na adres : Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 27.12.2013 r. wpłynęło pismo zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „*Oświetlenie drogi*” w m-ci *Daszówka* o treści :

Dot.: Oświetlenie drogi w m-ci Daszówka – odcinek oświetlenia od istniejącego słupa nr 2/WO do projektowanego słupa nr 7/WO

Numer ogłoszenia: Nr UZP 524020 - 2013

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytania do SIWZ :

- 1. Proszę o zmianę wymogu gwarancji wykonawcy na gwarancję producenta – w zakresie gwarancji dotyczącej słupów oświetleniowych, co w należyty sposób zabezpieczy interesy Zamawiającego, a tym samym pozwoli na bezpieczną eksploatację zgodną z zaleceniami producentów słupów oświetleniowych.**
- 2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7 o unikalnych cechach i właściwościach oraz 10-cio letnim okresem gwarancji dla słupów wkopywanych w grunt ?**
- 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedyne kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert :**
 - Kryterium I :**
Koszt eksploatacji słupa w skali roku.
 - Kryterium II :**
Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.
 - Kryterium III (ekologiczne):**
Kryterium metody produkcji, w tym emisja CO₂ w czasie produkcji słupów ze wskazanych materiałów :
 - Kryterium IV (ekologiczne) :**
Kryterium kosztu utylizacji słupa.
 - Kryterium V (ekologiczne) :**
Kryterium wagi słupa

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany wymogu gwarancji wykonawcy na gwarancję producenta – w zakresie gwarancji dotyczącej słupów oświetleniowych.

W interesie wykonawcy jest aby użyte materiały miały jak najdłuższe gwarancje producenta.

2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupa oświetleniowego z kompozytu produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7 o unikalnych cechach i właściwościach oraz 10-cio letnim okresem gwarancji dla słupów wkopywanych w grunt ze względu, że jest to kontynuacja już rozpoczętego zadania zgodnie z warunkami PGE.

Zmiana zastosowania słupa oświetleniowego z kompozytu wymaga uzyskania nowych warunków, ponownego wykonania i uzgodnienia projektu oraz zmiany pozwolenia na budowę.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego proponowanych kryteriów oceny ofert.

Proponowane kryteria mogły by być przyjęte w zamówieniu publicznym jakim są dostawy.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Sułuja