

**Ad. 3. Pozycja 3.5 Przedmiaru robót otrzymuje brzmienie**

**Brama (rama skrzydła z profili 40x60 mm wypełnienie z płaskownika 30/5)  
szer. 4,00 m z furtką szer. 1,0 m wysokość 1.6 m kolor – zieleń (analog.)  
(zał. graf. nr 2)**

**Ad. 4. Zestawienie stolarki drzwiowej w pozycjach 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42  
„Przedmiaru robót” - zał. graf nr 3**

**Ad. 5. Tak. Wszystkie materiały porozbiórkowe z ogrodzenia Wykonawca przekaże  
Zamawiającemu i pozostawi na placu budowy.**

**Ad. 6. Zamawiający podał rodzaj (EPS 70) i grubość styropianu (8 cm) , a także rodzaj  
wyprawy tynkarskiej (akrylowa 1,5 mm) dla dowolnego systemu, który posiada  
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie–aprobata techniczna ITB.**

**Ad. 7. Tak, Zamawiający wskaże miejsce składowania gruzu z rozbiórek na placu bud.**

**Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną  
częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Otrzymują :

1 x adresat

1 x BIP – przetargi aktualne

1 x a/a