

Ustrzyki Dolne 09.01.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego

Informuję, że na adres : Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 02.01.2014 r. wpłynęło pismo-fax
zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania pod nazwą „**Budynek mieszkalny ul. 29 Listopada**”
w m-ci Ustrzyki Dolne o treści :

Dotyczy: „Budynek mieszkalny ul. 29 Listopada” w m-ci Ustrzyki Dolne

W związku z przygotowaniem oferty przetargowej na zadanie pn. „**Budynek
mieszkalny ul. 29 Listopada**” w m-ci Ustrzyki Dolne umieszczone na
stronie Zamawiającego tj. Gmina Ustrzyki Dolne w dniu 23.12.2013 r.
zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących przygotowania
oferty :

- pozycja 1.13 przedmiaru robót – KNR 0-23 2612-01 – Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych do ścian, słupów – brak grubości styropianu
- pozycja 1.16 przedmiaru robót – KNR 0-23 2612-01 – Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych do stropu – brak grubości styropianu
- pozycja 2.40 przedmiaru robót – KNR-W 7-12 0213-01- Dwukrotne malowanie dachu – czy należy zastosować krotność x 2 do R, M, S ?
- pozycja 6.69 przedmiaru robót – KNR-W 2-02 0606-03 – Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – ułożenie 3 warstw na styropianie w wykopie – czy należy zastosować krotność x 3 do R, M, S ?
- pozycja 7.83 przedmiaru robót – KSNR 3 0703-05 – Wymiana balustrad drewnianych na metalowe – taras – proszę o podanie wzoru (dołączenie rysunku) balustrady oraz materiału z jakiego ma być wykonana (stal malowana czy stal chromoniklowa, kształtowniki czy rury)
- pozycja 7.84 przedmiaru robót – KNR 2-02 1207-03 – Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg – schody wejściowe od strony ulicy – proszę o podanie wzoru (dołączenie rysunku) balustrady oraz materiału z jakiego ma być wykonana (stal malowana czy stal chromoniklowa, kształtowniki czy rury)
- czy Zamawiający określi jakie wymogi ma spełniać system dociepleń (Stwor), czy wybór systemu pozostawia się wykonawcy?
- Czy Zamawiający określi miejsce wywozu gruzu z rozbieranych konstrukcji ?

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

- Ad 1. Należy przyjąć grubości styropianu 5 cm
- Ad 2. Należy przyjąć grubości styropianu 5 cm
- Ad 3. Należy zastosować krotność x 2 do R, M, S
- Ad 4. Należy zastosować krotność x 3 do R, M, S
- Ad 5. Balustradę wykonać wg załączonego wzoru z kształtowników stalowych malowanych.
- Ad 6. Balustradę wykonać wg załączonego wzoru z kształtowników stalowych malowanych.
- Ad 6. Zamawiający wybór systemu docieplenia pozostawia do wyboru wykonawcy. System dociepleń ścian zewnętrznych budynku musi posiadać świadectwo dopuszczające do stosowania w budownictwie - aprobatą techniczną ITB
- Ad 7. Tak, Zamawiający określi miejsce wywozu gruzu z rozbieranych konstrukcji w trakcie wykonywanych robot (do 1 km)

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Sulaja

