

**Odpowiedzi na zapytania dotyczące do przetargu nieograniczonego
na wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w m-ci
Nowosielce Kozickie**

W związku z szeregiem pytań dotyczących rodzaju materiału do wykonania przedmiotowego ogrodzenia.

Zamawiający w kwestii ujednoczenia rodzaju materiałów udziela następujących odpowiedzi:

Zmienia się pkt. 2.1 p.pkt. a) w opisie przedmiotu zamówienia oraz poz. 1.1 przedmiaru robót, która otrzymuje brzmienie

„Demontaż starego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych ze złożeniem materiałów z rozbiórki na wskazanym miejscu i protokolarnym przekazaniu ich Sołectwu Nowosielce Kozickie.

Montaż nowego ogrodzenia o wysokości 1,50 m z siatki z drutu ocynkowanego 2,8 mm o oczku 50/50 mm; słupki z profili stalowych 40/60 o grub. ścianki 3 mm, malowane dwukrotnie farbami chlorokauczkowymi (zieleń); słupki o rozstawie osiowym 2.50 m obetonowane do wysokości 6 cm nad poziom terenu”.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet – przetargi aktualne

1 x a/a