

**Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego
zadanie pn.**

Informuję, że na adres : Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 31.08.2015 r. wpłynął e-mail zawierający zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych zadania pod nazwą „**Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji**” w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka o treści :

Dotyczy : Budowa kanalizacji w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka

Numer ogłoszenia: Nr 10991702

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie :

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

Tak. Zamawiający uznaje za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000 jako równoważne do studzienek betonowych.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet – przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

nr
mgr Bartosz Romowicz