



**Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego
zadanie pn.**

Informuję, że na adres : Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 22.09.2015 r. wpłynął e-mail zawierający zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych zadania pod nazwą „**Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne – budowa kanalizacji**” w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Dobra o treści :

1. Zgodnie z załączoną mapą na wykonywanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej są kolizje z siecią eNN (5 szt) oraz przejścia pod drogami w rurze ochronnej PE Ø 315 (2 szt : 13 mb i 17 mb).
Ponieważ zgodnie z pkt 2.5 SIWZ zostało przyjęte rozliczenie ryczałtowe prosimy o dopisanie do przedmiaru robót 2 pozycji dot. montażu rur ochronnych na kablach eNN i rur ochronnych pod drogami.

Na powyższe zapytanie udziela się następujących odpowiedzi :

1. Zamawiający informuje, że do przedmiaru robót należy dopisać pozycje :
1.28 Montaż rur ochronnych na kablach eNN dwudzielne - mb 10
1.29 Montaż rur ochronnych pod drogami PE Ø 315/18,7 - mb 30

Powyższe pozycje należy wycenić w ofercie cenowej.

Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy do wykonania oferty, Liczby podane w przedmiarze robót wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu.

Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na ofertę cenową.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

- 1 x adresat
- 1 x internet – przetargi aktualne
- 1 x a/a

z up. **BURMISTRZA**

mgr Ewa Sudół
Z-CA BURMISTRZA