

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.
w Ustrzykach Dolnych
ul. Przemysłowa 16
38-700 Ustrzyki Dolne
Tel.: 13 461 11 82/ fax: 13 461 11 81
NIP: 6891000452

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – Zamówienie sektorowe, którego przedmiotem są roboty budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” związane z modernizacją części ciśnieniowej kotła wodnego rusztowego typ WR5.

**PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o**
ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel/fax 13 461 11 81, 461 11 82
NIP 689-10-00-452 REGON 370232867

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

mgr inż.  Wiesław Jasiński

.....
Ustrzyki Dolne; 25.02.2016

I. Zapisy wstępne

1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych

Siedziba: ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

NIP: 689-10-00-452

REGON: 370232867

telefon: 134611182, faks: 134611181

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000 185 271.

2. Tryb postępowania

- 1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia sektorowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami), a z uwagi na wartość szacunkową podlega wyłączeniu z obowiązku stosowania procedur przewidzianych w/w ustawie.
- 2) Postępowanie rozpoczyna się z dniem publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych i będzie prowadzone w trybie przetargu o którym mowa w art.70¹ - 70⁵ Kodeksu cywilnego oraz w oparciu o treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treść ogłoszenia.
- 3) Zgodnie z art.70¹ §3 KC Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu w tym także do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

3. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Osobą do kontaktów z oferentami jest Prezes Wiesław Jasiński, telefon: /013/4611182, faks: /013/4611181, 508263637 e-mail: sekretariat@pecustrzyki.pl

4. Dopuszczalne formy przekazywania informacji

- 1) W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków i zawiadomień oraz innych informacji pisemnie, faksem /013/4611181 oraz drogą elektroniczną sekretariat@pecustrzyki.pl.
- 2) Wszelką korespondencję w sprawie przetargu należy adresować: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne , opis postępowania: „**Modernizacja części ciśnieniowej kotła K1**”

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji części ciśnieniowej kotła WR-5 oznaczonego w kotłowni Zamawiającego jako „Kocioł Nr 1” zapewniającej uzyskanie mocy nominalnej 4,15 MW przy sprawności 84% oraz uzyskanie mocy maksymalnej 5,0 MW w dwóch wersjach:
 - a) Modernizacja w technologii ścian szczelnych,
 - b) Modernizacja w technologii tradycyjnej.
2. Zamawiający dokona wyboru jednej z dwóch zaproponowanych wersji do realizacji.
3. Modernizacja kotła WR-5 polegać ma na montażu nowej części ciśnieniowej kotła umożliwiającej uzyskanie mocy nominalnej do 4,15 MW oraz uzyskanie sprawności kotła 84%.
4. Zamawiający dokona demontażu istniejącej część ciśnieniowej kotła wraz z obmurzem, izolacją, podestami eksploatacyjnymi, przekazując Wykonawcy jedynie konstrukcję nośną obecnego kotła wraz z rusztem, lejem zasypowym – do warstwownicy z zasuwą łukową oraz rurociągami wejściowy i wyjściowy. Zakres demontażu zostanie ustalony z Wykonawcą.

5. Szczegółowy zakres zamówienia, opis stanu istniejącego oraz wymagane gwarantowane parametry zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
6. Terminy realizacji zamówienia:
 - a) do **24. 02. 2016 r.** Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zadania.
 - b) Wykonawca przedstawi kompletną dokumentację techniczną uzgodnioną z Zamawiającym do 21. 03. 2016.
 - c) Termin realizacji całego zadania wraz z uruchomieniem kotła ustala się na **29-04-2016 r.**
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

III. Oferta

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 - a) do oferty muszą być dołączone dokumenty wymienione w punkcie VI;
 - b) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnym pismem pod rygorem jej nieważności;
 - c) wszystkie strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy Wykonawcy;
 - d) wszystkie strony muszą być ponumerowane;
 - e) konieczne jest by oferta była opakowana w sposób uniemożliwiający jej niepożądane odczytanie bez uszkodzenia tego opakowania;
 - f) na opakowaniu należy zamieścić informacje o adresie i firmie Wykonawcy a także czytelny napis:
„przetarg: Modernizacja części ciśnieniowej kotła K1 w PEC Sp. z o. o. Ustrzyki Dolne”
2. Każdy Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.
4. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

IV. Warunki dopuszczenia do postępowania

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót budowlanych w wysokości minimum 50% (netto) stanowiącym przedmiot zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ;
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Potwierdzenie należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Przedłożenia opinii banków w których prowadzone są rachunki Wykonawcy. Opinia musi zawierać min. informację że rachunki Wykonawcy są wolne od zajęć oraz że

Wykonawca posiada zdolność kredytową wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;

- e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2. Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie oświadczeń wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

V. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- b) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- d) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

- wykonywających pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Zamawiający orzeknie o istnieniu lub braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (którego wzór jest zawarty w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji).

VI. Wymagane dokument i oświadczenia:

- 1) Oferta sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
- 2) Protokół z odbytej wizji lokalnej u zamawiającego.
- 3) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty o ile upoważnienie to nie wynika z innych załączonych dokumentów;
- 4) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- 5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
- 6) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ;
- 7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- 8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 9) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do SIWZ.
- 10) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 11) Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
- 12) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
- 13) Forma dokumentów:
 - a) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 - b) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, z zastrzeżeniem pkt. VII. p. pkt. 1.

VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać dokument ustanawiający pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznej umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełnić warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
5. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana i z którymi zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VIII. Informacja o podwykonawcach

Wykonawca, w przypadku gdy zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania na etapie złożenia oferty, które z działań składających się na przedmiot zamówienia powierzy podwykonawcom. Wskazanie będzie miało miejsce w formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).

IX. Termin realizacji zamówienia

Terminy realizacji zamówienia:

- a) do **24-02-2016** r. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zadania.
- b) Wykonawca przedstawi kompletną dokumentację techniczną całego systemu odpylania uzgodnioną z Zamawiającym do **21. 03. 2016** r.
- c) Termin realizacji całego zadania wraz z uruchomieniem kotła ustala się na **29-04-2016** r.
- d) Termin obowiązkowej wizji lokalnej w dniach **27. 01. 2016 do 05. 02. 2016** w dni robocze od godziny 8:30 do 14:00.

X. Wybór oferty.

1. **Wybór Oferenta zostanie dokonany do 19-02-2016 r., a o wyborze zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci.**
2. Z wybranymi przez Zamawiającego Oferentami, dopuszcza się możliwość negocjacji w sprawie zaoferowanych rozwiązań technicznych oraz pozostałych warunków umowy.
3. Wyboru oferty dokona uznaniowo komisja Zamawiającego, biorąc pod uwagę zaproponowane ceny, zaproponowane rozwiązania techniczne oraz dodatkowe ustalenia poczynione w trakcie negocjacji.
4. Cenę oferty stanowi łączna wartość (brutto) zamówienia obejmująca wszelkie koszty jakie zamawiający będzie musiał ponieść z tytułu prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością specyfikacji istotnych warunków zamówienia i każdym uzupełnieniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wydanym podczas postępowania o udzielenie zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany oraz po podpisaniu umowy, żadne żądanie o zmianę ceny ofertowej nie może zostać wniesione.

XI. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie PEC Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 16, 38- 700 Ustrzyki Dolne do dnia **11. 02. 2016 roku do godziny 13:00.**
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą i adresem Oferenta oraz z opisem „**przetarg: Modernizacja części ciśnieniowej kotła K1 w PEC Sp. z o. o. Ustrzyki Dolne**”
3. Składane oferty mają zawierać (oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI):
 - a) opis techniczny i schemat ideowy proponowanego rozwiązania z zaznaczoną lokalizacją poszczególnych elementów,
 - b) cenę za wykonanie całego zadania (załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z warunkami płatności, oddzielnie dla każdej z proponowanych wersji
 - c) oświadczenie o akceptacji przez Oferenta wzoru umowy, oraz paraflowany projekt umowy,
4. Wszystkie dokumenty mają być podpisane przez reprezentujące Oferenta osoby
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki **11. 02. 2016** o godzinie 13:45. Przy otwieraniu ofert Komisja poda nazwę Oferenta, proponowaną cenę brutto każdej wersji oferty. Przy otwarciu mogą być obecni Oferenci.
6. Oferty bez wpłaconego wadium lub oferty, które wpłynęły po godz. 13:00 dnia **11. 02. 2016** r. będą zwrócone bez ich otwarcia.

XII. Czas związania ofertą

Oferent jest związany złożoną ofertą do 11. 03. 2016.

XIII. Wadium

Oferent wniesie wadium w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na konto PKO BP 62 1020 2980 0000 2602 0026 9084 do 30. 06. 2015 do godz. 12:00. Wadium w wysokości 5 000,00 zł uważa się za wniesione jeżeli zostanie nim uznany rachunek Spółki. Wadium zostanie zwrócone Oferentom po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem, najpóźniej do dnia **4. 03. 2015**. Wadium wpłacone przez wybranego Oferenta zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wpłaci na konto Zamawiającego nr PKO BP 62 1020 2980 0000 2602 0026 9084 5% kwoty brutto umowy celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 70% wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru bez wad, a 30% w terminie 30 dni od dnia upływu gwarancji udzielonej na wykonane roboty, na pisemne wezwanie Wykonawcy. Zabezpieczenie uznaje się za wpłacone w momencie uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

XV. Załączniki, formularze i inne dokumenty

1. Załącznikami do SIWZ są:
 - 1) Opis przedmiotu zamówienia,
 - 2) Formularz oferty;
 - 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 - 4) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia;
 - 5) Wykaz wykonanych robót;
 - 6) Projekt umowy.
 - 7) Protokół z negocjacji – załącznik nr 1 do umowy.



**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.
w Ustrzykach Dolnych
ul. Przemysłowa 16
38-700 Ustrzyki Dolne
Tel.: 13 461 11 82/ fax.: 13 461 11 81
NIP: 6891000452**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-5, Nr 1
w kotłowni PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych**

**PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o**
ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel/fax 13 461 11 81, 461 11 82
NIP 689-10-00-452 REGON 370232867

1. Wstęp

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji części ciśnieniowej kotła WR-5 oznaczonego w kotłowni Zamawiającego jako „Kocioł Nr 1” zapewniającej uzyskanie mocy nominalnej 4,15 MW przy sprawności 84% oraz uzyskanie mocy maksymalnej 5,0 MW, w dwóch wersjach:
 - c) Modernizacja w technologii ścian szczelnych,
 - d) Modernizacja w technologii tradycyjnej.
2. Zamawiający dokona wyboru jednej z dwóch zaproponowanych wersji do realizacji.
3. Modernizacja kotła WR-5 polegać ma na montażu nowej części ciśnieniowej kotła umożliwiającej uzyskanie mocy nominalnej do 4,15 MW oraz uzyskanie sprawności kotła 84%.
4. Zamawiający dokona demontażu istniejącej części ciśnieniowej kotła wraz z obmurzem, izolację, podesty eksploatacyjne, przekazując Wykonawcy jedynie konstrukcję nośną obecnego kotła wraz z rusztem, lejem zasypowym – do warstwownicy z zasuwą lukową oraz rurociągi wejściowy i wyjściowy.
Zakres demontażu zostanie ustalony z wykonawcą.

2. Zakres prac

W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wykonanie modernizacji części ciśnieniowej kotła WR5, w tym przygotowanie wszelkiej dokumentacji technicznej (uzgodnionej z Zamawiającym oraz zatwierdzonej przez UDT w Rzeszowie), dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów, montaż na miejscu budowy, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji, pomiary gwarancyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Ponadto Wykonawca zaprojektuje i dobierze urządzenia do odpylania spalin (multicyklon, baterie cyklonów, wentylator wyciągowy).

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:

- 2.1 Zaprojektowanie modernizacji części ciśnieniowej kotła WR-5, polegającej na wymianie części ciśnieniowej z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji nośnej obecnego kotła w wybranej przez Zamawiającego wersji.
- 2.2 Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym oraz Urzędem Dozoru Technicznego w Rzeszowie.
- 2.3 Zaprojektowanie i dobór instalacji odpylania, zapewniającej redukcję zanieczyszczeń w postaci pyłów, do wielkości poniżej 200 mg/Nm³ w przeliczeniu na 6% tlenu w warunkach umownych, przy każdym obciążeniu kotła. Instalacja ma składać się z wstępnego multicyklonu przelotowego, baterii cyklonów oraz wentylatora wyciągowego.
- 2.4 Dostawę i montaż nowej części ciśnieniowej kotła.
- 2.5 Dostawę i montaż wymaganej armatury przykotłowej (do zaworów odcinających kotła na wejściu i wyjściu z kotła).
- 2.6 Wykonanie sklepień – przedniego i tylnego.
- 2.7 Wykonanie płyty czołowej sklepienia przedniego.
- 2.8 Wykonanie otworów włazowych kontrolnych, rewizyjnych.
- 2.9 Wykonanie elementów konstrukcji zapewniające bezpieczne posadowienie części ciśnieniowej kotła.
- 2.10 Wykonanie obmurza wraz z izolacją zapewniającą temperaturę zewnętrznego płaszcza izolacji poniżej 40°C.
- 2.11 Wykonanie zewnętrznego płaszcza z blachy trapezowej o grubości min. 0,7 mm.
- 2.12 Montaż armatury kotła oraz zaworów bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi przepisami.
- 2.13 Dostawę i montaż podestów, eksploatacyjnych wykonanych zgodnie z przepisami.
- 2.14 Suszenia i wypalanie sklepień oraz alkaliczne wygotowanie kotła z analizą chemiczną wody kotłowej – wg. Przedstawionej dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego.
- 2.15 Dostawę i montaż instalacji powietrza wtórnego (doprowadzającego powietrze do komory paleniskowej nad ruszt w obrębie sklepienia zapłonowego) wraz z dyszami.
- 2.16 Wykonanie inwentaryzacji technicznej stanu istniejącego – jeśli będzie konieczna.
- 2.17 Przygotowując i przeprowadzając modernizację kotła Wykonawca wykona Opracowanie kompletnej dokumentacji w języku polskim, uzgodnionej z Zamawiającym w tym:
 - a) Dokumentacji projektu podstawowego (dokumentacja projektu wykonawczego),
 - b) Dokumentacji powykonawczej,
 - c) Dokumentacji inwentaryzacyjnej technicznej nowych urządzeń.

d) Instrukcje eksploatacji, remontów i konserwacji opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 2.18 Transport urządzeń i wyposażenia na teren budowy, łącznie z dokonaniem całości ewentualnych odpraw celnych i poniesieniem związanych z tym wydatków, przyjęcie, magazynowanie i zabezpieczenie oraz konserwacja wyposażenia na terenie budowy,
- 2.19 Przeprowadzenie badań energetycznych kotła, potwierdzających uzyskanie zakładanych efektów (uzyskanie mocy nominalnej 4,15 MW i sprawności 84%) przez uprawnione podmioty oraz wykonanie prób odbiorowych. Przeprowadzenie rozruchu, ruchu próbnego. Przekazanie do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 2.20 Przygotowanie i zgłoszenie gotowości kotła po modernizacji do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie.

3. Granice dostaw

1. Granice montażu stanowić będzie: pozostawiony kompletny ruszt kotła, lej zasypowy do warstwownicy i zasuwę łukowej, czopuch w miejscu i w stanie obecnym, konstrukcja nośna obecnego kotła. Pozostałe elementy kotła jak: część ciśnieniowa, obmurze, izolacje, armatura przykotłowa zostaną zdemontowane przez Zamawiającego.
2. Granica po stronie instalacji: na zaworach odcinających kotła. Rurociągi wlotowy i wylotowy kotła wraz z zaworami odcinającymi kotła pozostają nie zdemontowane.
3. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne połączenia z systemami Zamawiającego, tak aby zmodernizowany kocioł współpracował z istniejącym (pozostałym) osprzętem przykotłowym i instalacją technologiczną (hydrauliczną) kotłowni.
4. Zmodernizowany kocioł ma być dostosowany do istniejących parametrów pracy kotłowni.
5. Sterowanie kotła pozostaje z aktualnego systemu i AKPiA kotłowni.
6. Instalacja podmuchu pierwotnego, instalację podmuchu wtórnego, instalację wyciągową, kompletny ruszt z lejem zasypowym należy w całości zaadoptować do zmodernizowanego kotła.

4. Parametry gwarantowane

1. Uzyskanie mocy nominalnej kotła 4,15 MW oraz uzyskanie mocy maksymalnej 5,0 MW.
2. Uzyskanie sprawności kotła 84%.
3. Uzyskanie możliwości zmiany przepływu przez kocioł $\pm 15\%$.
4. Praca kotła przy czynniku grzewczym 150/70 °C.
5. Współpraca z istniejącą automatyką, osprzętem i urządzeniami.
6. Armatura kotła na ciśnienie minimum 2,5 MPa.
7. Zaprojektowanie i wykonanie włazów umożliwiających dostęp do wszystkich elementów kotła celem ich oczyszczenia..
8. Temperatura powierzchni zewnętrznej płaszcza izolacji **nie może przekroczyć w żadnym miejscu 40°C** w całym zakresie pracy kotła wraz z instalacjami.
9. Temperatura spalin za kotłem nie może być niższa niż 125°C i wyższa niż 160°C.
10. Wykonawca zleci na swój koszt wykonanie pełnych pomiarów energetyczne kotła potwierdzających uzyskanie zakładanych parametrów, przez niezależne uprawnione jednostki specjalistyczne zaakceptowane przez obie strony, posiadające akredytację w zakresie wykonywania pomiarów zgodnie z przepisami.
11. Warunkiem odbioru robót jest wykonanie pomiarów energetycznych kotła przez uprawniony podmiot, potwierdzających uzyskanie zakładanych efektów tj. uzyskanie mocy nominalnej 4,15 MW oraz sprawności 84% w trzech stanach obciążeń, tj. 40%, 70%, 100% mocy nominalnej kotła. Pomiarów energetyczne mają określać ponadto:
 - charakterystykę sprawności w funkcji obciążenia kotła,
 - wskaźniki charakterystyczne dla kotła i urządzeń pomocniczych.Wyniki pomiarów zawrzeć należy w sprawozdaniu z badań kontrolnych kotła i urządzeń pomocniczych i przekazać Zamawiającemu w formie papierowej.

5. Opis stanu istniejącego

Zainstalowany kocioł pracuje samodzielnie, w cyklu sezonowym – kocioł WR 5 w sezonie letnim ze zmiennym obciążeniem. W ciepłowni zainstalowany jest również drugi kocioł WR10. Równoczesna praca dwóch kotłów (WR10 i WR5), występuje sporadycznie i ma miejsce przy przełączaniu kotłów, oraz przy dużym obciążeniu systemu w okresie długotrwałych niskich temperatur zewnętrznych. Okres wspólnej pracy kotłów wynosi maksymalnie 30 dni w ciągu roku kalendarzowego.

	WR – 5 -022 – K1-
Wydajność maksymalna trwała	5,815 MW
Ciśnienie obliczeniowe	1,8 MPa
Temperatura wody na wlocie	70°C
Temperatura wody na wylocie	150°C
Przepływ wody przez kocioł	64Mg/h
Ciśnienie wody na wylocie z kotła (max/min)	1,6/0,85 MPa
Całkowita powierzchnia ogrzewalna kotła i podgrzew.	498 m ²
Sprawność minimalna dla wydajności nominalnej	82,0%
RUSZT	RŁSC – 2,0 x 4,5 typ ciężki
Wentylator poddmuchu pierwotnego	WWOax – 50 7,5 kW/1450 obr/min
Wentylator poddmuchu wtórnego	CH 25; 4kW, 2900 obr/min
Instalacja odpylania	Bateria cyklonów 4 x CE - 800
Wentylator wyciągowy	WPWs – 70/1,8A+K 22kW/960 obr/min
Parametry paliwa: - rodzaj paliwa – węgiel kamienny energetyczny – miał – MII wg. PN-82/G 97003 -wartość opałowa paliwa – 19,0 do 22,0 MJ/kg -zawartość popiołu w stanie roboczym od 16% do 20% - zawartość wilgoci w stanie roboczym do 18%	

6. Wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia

1. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym stanem urządzeń w ciepłowni, protokół z odbytej wizji lokalnej należy dołączyć do dokumentacji przetargowej.
2. Wykonawca zrealizuje zamówienie do 29.04.2016 r.
3. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
4. W projekcie należy wykorzystać:
 - istniejące konstrukcje kotła,
 - instalację podmuchu pierwotnego oraz wtórnego łącznie z wentylatorami,
 - instalację wyciągową,
 - ruszt z lejem zasypowym, warstwownicą i zasuwą łukową,
5. Zmodernizowany kocioł ma współpracować z istniejącą instalacją technologiczną kotłowni.
6. Zmodernizowany kocioł ma pracować według założeń obecnej automatyki kotła.
7. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności BHP, PPOŻ, UDT i Ochrony Środowiska), niniejszą specyfikacją oraz instrukcjami DTR urządzeń. Dokumentację po uzgodnieniu z Zamawiającym uzgodnić z Urzędem Dozoru Technicznego w Rzeszowie w zakresie wymaganym przepisami, gwarantującym dopuszczenie do eksploatacji zmodernizowanego kotła. Koszty zgłoszenia, uzgodnień i odbioru przez UDT ponosi Wykonawca.
8. Po odbytych obowiązkowych wizjach lokalnych, Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji.
9. Koszty związane z prawidłowym zaprojektowaniem i uzgodnieniami przedmiotu zamówienia w całości należą do Wykonawcy.
10. W ramach zamówienia Wykonawca zapewnia nadzór nad inwestycją.
11. Szczegółowy zakres prac demontażowych Zamawiający uzgodni z Wykonawcą.
12. Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów wykonać farbą odporną na temperaturę do 300°C. Zewnętrzny płaszcz izolacji należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości minimum 0,7 mm.
13. Izolacja kotła, urządzeń, rurociągów wykonać z wełny mineralnej o grubości zapewniającej temperaturę zewnętrznego płaszcza izolacji poniżej 40°C w każdych warunkach pracy.
14. W trakcie wykonywania robót modernizacyjnych na czynnym obiekcie kotłowni, wszystkie przyłączenia instalacji, wyłączenia innych urządzeń z eksploatacji, należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym w celu zachowania bezpieczeństwa eksploatacji czynnych urządzeń.
15. Wykonawca uzgodni harmonogram korzystania z energii elektrycznej i przewidywaną maksymalną moc jednocześnie przyłączonych urządzeń. Pobór wody i energii elektrycznej nie będzie stanowił kosztu dla Wykonawcy.
16. Za właściwe zabezpieczenie materiałów i instalowanych urządzeń w trakcie wykonywania, do czasu przekazania ich do eksploatacji Zamawiającemu odpowiedzialny jest Wykonawca.
17. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia zamawiającemu w każdym przypadku wystąpienia zagrożenia zainstalowanych na terenie obiektu kotłowni urządzeń, konstrukcji budynku, oraz zagrożenia dla ludzi pełniących czynności eksploatacyjne i dozоровe urządzeń kotłowni.
18. Otwory technologiczne w przegrodach budowlanych budynku kotłowni wymagane do transportu elementów prefabrykowanych wielkogabarytowych, Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca przywróci wszystkie elementy przegród budowlanych do stanu pierwotnego.
19. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do odbioru częściowego robót zanikowych, gdzie nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli przy odbiorze końcowym.
20. Pomiary energetyczne oraz pomiary potwierdzające zakładane efekty będą wykonane na zlecenie Wykonawcy w ramach ceny ofertowej i są wymagane przy podpisaniu protokołu odbioru bez usterek.
21. Wykonawca opracuje szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji zmodernizowanego kotła łącznie z instrukcją stanowiskową.
22. Wykonawca przeprowadzi szkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie przyuczenia do samodzielnej obsługi kotła i instalacji, w stopniu pozwalającym sprostać wymaganiom gwarancyjnym

wykonanego zakresu zamówienia.

23. Całość instalacji należy zaprojektować z materiałów zapewniających, długoletni okres eksploatacji.
24. Projektowane przejścia, drabiny i pomosty robocze muszą zapewniać bezpieczną obsługę. Miejsca obsługi mają posiadać instalację oświetleniową.
25. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu dokumentację suszenia i wypalania sklepienia oraz alkalicznego wygotowania kotła (wytrawianie) z analizą chemiczną wody kotłowej. Zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją Wykonawca wykona wszystkie w niej zawarte czynności.
26. Wykonawca wykona testy (minimum 72 godzinny ruch próbny) dla kotła w celu wykazania działania urządzeń technologicznych i AKPiA. Próbę ruchową przeprowadzi mieszana Komisja Rozruchowa powołana przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy,
27. Wykonawca wykona likwidację placu budowy oraz przywrócenie terenu do poprzedniego stanu.
28. Część ciśnieniowa pierwszego ciągu ma być opuszczona do poziomu rusztu, a komora drugiego ciągu ma być wyposażona w pęczki konwekcyjne.
29. Sklepienie przednie należy wykonać z kształtek z tworzywa ogniotrwałego BNB160 W, max. temp. 1600°C (producent BZMO Sp. z o. o. Bolesławiec), sklepienie tylne j. w. z bet. BNB-140W,
30. Należy zamontować otwory rewizyjne i włączowe na poziomie rusztu pod sklepieniem przednim oraz tylnym, po obu stronach kotła. Otwory do czyszczenia pęczków konwekcyjnych mają być umieszczone po obu stronach komory drugiego ciągu (nad każdym pęczkiem a dodatkowo nad pęczkiem dolnym). Wykonanie otworów włączowych ma zapewniać obserwację i kontrolę pracy kotła, a w czasie postoju umożliwiać dostęp do wszystkich elementów kotła.
31. Rozruch kotła i instalacji wraz z próbą 72 godzinną należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Zamawiającego,
32. Wykonawca przeprowadzi szkolenie obsługi kotła i służb odpowiedzialnych za pracę kotłowni w niezbędnym zakresie
33. Należy montować podwójne zawory na instalacjach odpowietrzających i odmulających kotła. Armatura ma być dobrana na ciśnienie nie mniejsze niż 2,5 MPa.
34. Armatura zabezpieczająca i odcinająca ma spełniać wymogi UDT.

Wymagania dotyczące dokumentacji.

1. Każda dokumentacja musi być uzgodniona z Zamawiającym.
2. Dokumentacja papierowa i elektroniczna powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać szczegółowy spis treści.
3. Wymagane jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w 3 egzemplarzach oraz płytę(-y) CD/DVD z dokumentacją, instrukcjami w formie elektronicznej w formatach:
 - (1) opisy - .doc,
 - (2) DTR-ki - .doc lub .pdf
 - (3) tabele - .doc lub .xls,
 - (4) rysunki - .dwg
4. Poszczególne branże i zakresy prac należy rozdzielić odrębnymi tomami.
5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu kompletną dokumentację przewidzianych w projekcie urządzeń (DTR i instrukcja obsługi).
6. W przypadku zastosowania urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego wykonawca dostarczy pełną dokumentację niezbędną do odbioru tych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zaprojektowana modernizacja kotła powinna spełniać wymogi obowiązujących przepisów.
8. Wykonawca opracuje przed rozpoczęciem budowy Projekt organizacji placu budowy, Harmonogram wykonania zadania.
9. Dokumentacja powykonawcza powinna być aktualna na dzień przekazania instalacji do eksploatacji.

7. Odbiory, warunki płatności

Podstawą do zapłaty będzie wykonanie w całości przedmiotu zamówienia, dostarczenie protokołu z przeprowadzonych badań energetycznych kotła wykonanych przez uprawniony podmiot (potwierdzających uzyskanie zakładanych efektów - mocy nominalnej 4,15 MW oraz sprawności 84%), podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń, dostarczenie kompletu dokumentów oraz faktury wystawionej na podstawie w/w protokołu odbioru.

8. Wykaz dokumentów do przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót budowlano-montażowych

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przekaze Zamawiającemu dokumentacje opisane w wcześniejszych punktach a w szczególności:

1. Dokumentacji projektu podstawowego (dokumentacja projektu wykonawczego).
2. Dokumentacji powykonawczej.
3. Dokumentacji inwentaryzacyjnej technicznej nowych urządzeń.
4. Protokół z badań energetycznych z wynikami pomiarów.
5. Protokół z próby ciśnieniowej kotła.
6. Protokół z przeprowadzenia rozruchu, dokonania odbioru przez UDT w Rzeszowie.
7. Protokół z wytrawiania i płukania kotła zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.
8. Karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń i podzespołów.
9. Dokumenty potwierdzające jakość, bezpieczeństwo i zgodność z normami użytych urządzeń, podzespołów i materiałów (atesty, certyfikaty CE, aprobaty techniczne, świadectwa jakości etc.).
10. Instrukcje obsługi i eksploatacji kotła, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 16,38-700 Ustrzyki Dolne
tel/fax 13 461 11 81, 461 11 82
NIP 689-10-00-452 REGON 370232867

PREZESZARZĄDU

mgr inż. Wiesław Jasiński

OFERTA

w ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych przetargu, którego przedmiotem są roboty budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” związane z modernizacją części ciśnieniowej kotła WR 5, Nr1.

DANE WYKONAWCY:

nazwa

siedziba

nr telefonu /fax

e-mail

NIP

REGON

KRS:

I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

1. Wersja modernizacji w technologii ścian szczelnych

a) Cena netto [zł]

słownie:

b) VAT [zł]

słownie:

c) Cena brutto [zł]

słownie:

2. Wersja modernizacji w technologii tradycyjnej

a) Cena netto [zł]

słownie:

b) VAT [zł]

słownie:

c) Cena brutto [zł]

słownie:

II. Składając ofertę, oświadczamy, że otrzymaliśmy wszelkie informacje niezbędne do jej przygotowania także zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do 11. 03. 2016 r.

IV. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

V. Cały zakres przedmiotu zamówienia wykonamy własnymi siłami / w toku realizacji przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące czynności składające się na przedmiot zamówienia:

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
miejsowość i data

.....
podpis i imienna pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
miejsowość i data

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Występując w charakterze Wykonawcy w przetargu, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, którego przedmiotem są roboty budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” związane z modernizacją części ciśnieniowej kotła WR 5, Nr 1 oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonanie określonej działalności lub czynności; jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
podpis i imienna pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

.....
miejsowość i data

OŚWIADCZENIE

o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania

Występując w charakterze Wykonawcy w przetargu, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, którego przedmiotem są roboty budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” związane z modernizacją części ciśnieniowej kotła WR 5, Nr 1 oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

podpis i imienna pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy

pieczęć wykonawcy

miejsowość i data

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Występując w charakterze Wykonawcy w przetargu, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, którego przedmiotem są roboty budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” związane z modernizacją części ciśnieniowej kotła WR 5, Nr1 oświadczam, że wykonałem następujące roboty odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia.

Przedmiot robót (opis z dokładnym podaniem zakresu wykonywanych robót) ^{1*}	Wartość robót brutto [w zł]	Data wykonania zamówienia		Podmiot, na rzecz, którego roboty zostały wykonane lub są wykonywane (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)
		Rozpoczęcie robót	Zakończenie robót	

1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w powyższej tabeli robót. Brak takiego dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej dostawy, skutkuje nie uznaniem danej dostawy za należyte wykonaną.

podpis i imienna pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy