


Wyjaśnienia i modyfikacje
warunków przetargowych określonych w SIWZ na zadanie p. n.
„Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-5
w PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych”

W wyniku wizji lokalnej dokonanej zgodnie z pkt VII pkt d, „Ogłoszenia o przetargu”
Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia części obmurza istniejącego kotła.
2. Należy wykonać wymianę całej części ciśnieniowej wraz z komorami i rurociągami w obrębie kotła.
3. Instalację powietrza wtórnego, należy wykonać nową od poziomu palacza.
4. Należy wykonać wymianę podestów w obrębie kotła na nowe, bez wykorzystania starych.
5. Ekrany kotła oraz węzownice podgrzewaczy należy wykonać w całości z rur kotłowych $\phi(31,8 \times 3,2)$ mm.
6. Zamawiający po demontażu pozostawi Wykonawcy tylko słupy nośne istniejącego kotła (6 szt.).
7. Część ciśnieniowa pierwszego ciągu (komory paleniskowej) ma być opuszczona do poziomu rusztu.
8. Określenie występujące w dokumentacji przetargowej (SIWZ) „**moc nominalna 4,15 MW**” należy rozumieć, jako moc uzyskana na wyjściu z kotła (potwierdzona badaniami energetycznymi), co przy zakładanej sprawności kotła w wysokości 84% daje moc w paliwie $4,95 \text{ MW} < 5 \text{ MW}$.
9. **Zamawiający ustala nowy termin zakończenia całego zadania na 16. 05. 2016.**

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel/fax 13 461 11 81, 461 11 82
NIP 689-10-00-452 REGON 370232867

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiesław Jasiński