

Ława ŁF1



Ława ŁF2



Ława ŁF3



Ława ŁF4



Ława ŁF6



Ława ŁF5



Ława ŁF5'



Ława ŁF4'



Ława ŁF6'



Ława ŁF7



Ława ŁF8



Ława ŁF9



ZBROJENIE RDZENI od RD1/p-1 do RD28/p-1,
BETON: **C20/25 (B25)** STAL: pręty główne - **34GS (A-III)**, strzemiona **St0S (A-0)**
Długość łączenia prętów podłużnych to jest odcinek łączenia prętów podłużnych ze sterterami i z prętami odgiętymi od podciągów na zakład.

RD1/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD2/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD3/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD4/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD5/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD6/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD7/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD8/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD9/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD10/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD11/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD12/p-1 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD13/p-1 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD14/p-1 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD15/p-1 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD16/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#20**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD17/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#20**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD18/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD19/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD20/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD21/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD22/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#20**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD23/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#20**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych..

RD24/p-1 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD25/p-1 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD26/p-1 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD27/p-1 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD28/p-1 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#16**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

Wsf - (ściana) ściany):
b=30cm, h=25cm, Fd=Fg=4#12 A-III, strzemiona ϕ 6 co 25cm A-0,
BETON: **C20/25 (B25)**

Wsf2 - (ściana) ściany):
b=24cm, h=25cm, Fd=Fg=4#12 A-III, strzemiona ϕ 6 co 25cm A-0,
BETON: **C20/25 (B25)**

RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

Ława schodkowa



STOPY FUNDAMENTOWE SF1 -SF4
ZBROJENIE: PRĘTY GŁÓWNE - A-III
BETON: **C16/20 (B20)**
Wymiary szczegółowe i sposób zbrojenia pokazano na rysunkach wykonawczych.

ŁAWY FUNDAMENTOWE LF1-LF9:
ZBROJENIE: PRĘTY GŁÓWNE A-III,
STRZEMIONA A-0
BETON: **C16/20 (B20)**
Wymiary wg rysunku [cm]:
wysokość: 50, szer.: 50, 60, 70, 90, 100, 120, 130, 150,
otulina zbrojenia - 5

Ławy posadowić na warstwie betonu C8/10 (B10), o gr. min. 10 cm

Z taw i stóp fundamentowych, należy wypuścić pręty do zakotwienia słupów, rdzeni, ścian żelbetowych i ścian fundamentowych.
Ściana żelbetowa/wsf, średnice prętów taką jak średnica prętów głównych poszczególnych elementów żelbetowych. Pręty należy wypuścić na długość min 40 średnic prętów głównych.

Ściana żelbetowa fundamentowa:
(pod ściany murowane)
zbrojenie pionowo
- 2#10 co 25cm - A-III,
poziomo prętami
- 2#10 co 30cm - A-III,
spinki łączące siatki w rozstawie co 50x60cm z pręta Ø6 A-0
Ilość stali na 1 m2 ściany: 14,66kg/m2
beton: C20/25 (B25), gr. - 24cm
otulina - 5cm

Uwaga!
- Projektowane fundamenty należy posadowić na głębokościach podanych na rzucie fundamentów - min 120cm poniżej terenu

- Projektowane fundamenty należy posadowić na gruncie w warstwach od VI do X - podanych w opracowaniu geologicznym

W przypadku występowania gruntu słabszego lub nasypu wykop należy pogłębić aż do gruntu wymaganego i różnicę wypełnić chudym betonem do określonego poziomu posadowienia.

Jednostka opracowująca : SPARTAN Projektowanie, wykonawstwo, nadzory budowlane Grzegorz Prajsar
ul.Ściszarzewska 8 38-420 Korczyna tel. 793-170-903

Nazwa inwestycji :	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 1
Projekt PR 3R	
Inwestor:	Gmina Ustrzyki Dolne, ul.Kopernika 9, 38-700 Ustrzyki Dolne
Obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA nr 1
Lokalizacja:	Ustrzyki Dolne, ul.Porzeczka działka nr ewid. 874
Stadium:	projekt budowlany konstrukcji
Rysunek:	RZUT FUNDAMENTÓW

Projektant:	mgr inż. Grzegorz Prajsar	Upr.POD/324/POOK/11	
Sprawdzający:	inż. Krystyna Jurasińska	Upr. br.Ad. B-7131/1705	
Asyst. projektanta:	mgr inż. Ryszard Pelc		
Data: 11.2015	Branża: Konstrukcja	Skala 1:50	Rys. nr 1K