POZIOM 0,00 cz.II

skala 1:100



0.02
wiatrołap
A: 7,51 m²
wykładzina PCV

0.04
holl I
A: 44,96 m²
wykładzina PCV

0.05
szatnia
A: 94,48 m²
wykładzina PCV

0.06
sala wielofunkcyjna
A: 51,15 m²
wykładzina PCV

0.07
zaplecze sali
A: 14,71 m
płytki gres

0.07'
zmywalnia
A: 6,03 m²
płytki gres

0.08
wc
A: 2,76 m²
płytki gres

0.09
gabinet np.logop.
A: 12,03 m²
wykładzina PCV

0.10
gabinet dyrektora
A: 12,47 m²
wykładzina PCV

0.11
klatka I
A: 10,17
płytki gres

OZNACZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- Z_{CR} - plafon. zew. LED, 22W min. 1800lm IP54 kl.I z czujnikiem ruchu
- B - plafon. BASE LED 302 19W/1600lm IP44 kl.II
- P1 - plafoniera PLATO PL400.122 EVG IP20 kl.I
- P2 - plafoniera PLATO PL400.218 EVG IP20 kl.I
- P2/AW - plafoniera PLATO PL400.218 EVG IP20 kl.I z elektroinwerterem 1h, ST1
- P3 - plafoniera PLATO PL500.236 EVG IP20 kl.I
- P3/AW - plafoniera PLATO PL500.236 EVG IP20 kl.I z elektroinwerterem 1h, ST1
- S - SDS 118 1xT8 18W IP54 kl.I
- V - VERA VRD.235 2xT5 35W IP20 kl.I
- V/AW - VERA VRD 235 2xT5 35W IP20 kl.I z elektroinwerterem 1h, ST1
- C1 - COSMO CO2 228 2xT5 28W IP65 kl.I
- C1/AW - COSMO CO2 228 2xT5 28W IP65 kl.I z elektroinwerterem 1h, ST1
- C2 - COSMO CO2 249 2xT5 49W IP65 kl.I
- C2/AW - COSMO CO2 249 2xT5 49W IP65 kl.I z elektroinwerterem 1h, ST1

Uwaga: Wymienione oprawy można zastąpić innymi, pod warunkiem dotrzymania przynajmniej równorzędnych parametrów techniczno-użytkowych. Oprawy zamienne stosować o porównywalnym strumieniu świetlnym (podobnej mocy) i nie niższym stopniu ochrony.

inne urządzenia:

- wentylator POLO Ø120 WCH, 20W, 230V, kl.II

układ: TN-C-S

Temat : **Przebudowa, rozbudowa I nadbudowa budynku Przedszkola nr 1**			
Nazwa projektu : **P.A.B. instalacji elektrycznej wewnętrznej**			
Nazwa rysunku : **Rzut poz. 0,00 , część II**			
Adres obiektu : **Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska,** Jedn. ewid. **Ustrzyki Dolne,** Obręb ewid. **Ustrzyki Dolne, działka nr ewid. 974**			
Inwestor : **Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne**			
Projektant : **mgr inż. Marek Walczak** Upr. nr UAN-2-8346-13/87	Asystent projektanta : **inż. Damian Myćka**	Sprawdzający : **mgr inż. Dawid Owsianik** Upr. nr **PDK/0237/PWE/13**	
Data : **listopad 2015r.**	Skala : **1 : 100**	Nr rysunku : **E5**	Nr arkusza : **132**