

Nazwa projektu:	przeczkole3
-----------------	-------------

Parametry pomieszczeń	Data: 2015-12-08
------------------------------	-------------------------

Kond./Jedn. bud.	Numer / Opis	Temperatura pomieszczenia °C	Min. krotność wymian powietrza went. 1/h	Czas nagrzewania h
0/01	101wiatrołap /	12,0	2,0	
0/01	102szatnia /	20,0	2,0	
0/01	103sala1 /	20,0	2,0	
0/01	104sanitariaty1 /	24,0	0,5	
0/01	105magleżakow /	20,0	1,0	
0/01	106saladwupokojowa1 /	20,0	2,0	
0/01	107sanitariaty1 /	24,0	0,5	
0/01	107"wc /	20,0	0,5	
0/01	108składzik 1 /	19,8 (nieogrz.)		
0/01	109sala dwupokojowa 2 /	20,0	2,0	
0/01	110 sanitariaty 2 /	24,0	0,5	
0/01	111składzik 2 /	18,6 (nieogrz.)		
0/01	112holl 2 /	20,0	1,0	
0/01	113gabinet /	20,0	0,5	
0/01	114klatka 2 /	16,0	0,5	
0/01	115komunikacja /	20,0	2,0	
0/01	116wc1 /	20,0	0,5	
0/01	117wc2 /	20,0	0,5	
0/01	118pomporząd /	12,0	0,5	
0/01	119zmywalnia /	20,0	2,0	
0/01	120rozdzielnia /	20,0	2,0	
0/01	121dzwig /	20,0	0,5	

Kond./Jedn. bud.	Numer / Opis	Temperatura pomieszczenia °C	Min. krotność wymian powietrza went. 1/h	Czas nagrzewania h
1/02	002wiatrolap /	12,0	2,0	
1/02	003łącznik /	20,0	2,0	
1/02	004holl /	20,0	1,0	
1/02	005szatnia /	20,0	2,0	
1/02	006salawielofunkcyjna /	20,0	2,0	
1/02	007+008zmywalnia /	20,0	0,5	
1/02	009gabinet /	20,0	0,5	
1/02	010gabinet /	20,0	0,5	
1/02	011klatka /	16,0	0,5	

Kond./Jedn. bud.	Numer / Opis	Temperatura pomieszczenia °C	Min. krotność wymian powietrza went. 1/h	Czas nagrzewania h
2/03	101sala cwiczen /	16,0	2,0	