
USTKABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
SRK2
SRK1
SK3
SK2
SK1
SR1
SR2
LIYCYek.4x0,25
PRZEPLYW WODY PRZEZ KOCIOL
4x0,5 500V
2xYSTY10x1 1+2
KABEL FABRYCZNY
SONDA TLENU
POMIAR WYSKOSCI WARSTWY PALIWA
2xYSTY10x1 47,48,49,50
TEMP.WODY PRZED KOTLEM
TEMP.WODY ZA KOTLEM
PODCISN.SPALIN ZA PODGRZEWACZEM
PODCISNIENIE W KOM.PALENISKOWEJ
TEMP.SPALIN
CISN.WODY PRZED KOTLEM
CISN.WODY ZA KOTLEM
LIYCYek.8x0,75
LIYCYek.4x0,25
PRZEPLYW WODY PRZEZ KOCIOL
KOMPUTER
ZAWOR REG. UPUSTOWY
4x1,5mm2 sila
SKRZYNKA
TEMP.WODY W KOL. ZA KOTLAMI
SONOCAL
CISN.POWROTU Z SIECI
CISN.ZASIL. Z SIECI
TEMP.POWROTU Z SIECI
TEMP.ZASILANIA SIECI
TEMP.ZEWN. POWIETRZA
POMPOWNIA POMPY ZM.GORACEGO
POMPOWNIA POMPA OBIEGOWA
NA RYSUNKU NIE NANIESIONO KABLI ENERGETYCZNYCH ZASILAJACYCH SZAFY I SILNIKI KTORE BEDA WYKORZYSTANE Z ISTNIEJACEGO UKLADU.
P.U.P.
INTERSPIN
61-248 Poznan
ul.Dziadoszanska 10
Projektant:
Opracoval: mgr inz.Zb.Majchrzak
Sprawdzil: mgr inz.J.Pankiewicz
Stad: P.T.
Czesc: EL
Podz.
zastepuje rys. nr:
zastapiony rys. nr:
Inwestycja: P.G.K. Ustrzyki Dolne
Numer projektu: 905362/99
Obiekt: SZAFY - KABLE POLACZENIOWE
Data: 10/99
Rysunek: SCHEMAT GLOWNY
Numer rysunku: 0