

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-
PRODUKCYJNE

INTERSPIN S.A.

ul. Dziadoszańska 10, PL-61-248 Poznań

tel.(061)876 73 63

tel./fax (061)8790-305

Zamawiający:

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Sp.z o.o.
w Ustrzykach Dolnych**

Stadium opracowania:


**PROJEKT TECHNICZNY
Szafa przykotłowa SK3
dla kotła WR-10 nr 3
Sterownik swobodnie programowalny**

Projektant:

mgr inż. Zb.Majchrzak


Sprawdził:

**mgr inż. J.Pankiewicz
upr.nr.167/85/Pw**


mgr inż. Jan Pankiewicz
Upewnienia budowlane do projektowania
nr ewid. 167/85/Pw

Dyrektor d/s techn.:

inż.A.Majchrzak


inż. Adam Majchrzak
Up. Bud. Nr 206/78/Pn

Data wykonania:

sierpień 1999

Nr projektu:

905362/99

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ZAWARTOŚĆ TECZKI

1. Specyfikacja materiałów

2. Rysunki :

1. Schemat główny - zasilanie

rys.1

2. Listwa zaciskowa ,

rys.2

ROZDZIELNIA SK3
- zestawienie materiałów uzupełniających -
nr proj.905362/99

Lp	Oznaczenie	Nazwa elementu , urządzenia	J.m.	Ilość	Uwagi
1	do zamontowania w istniejącej szafie	Regulator ST54A, nap.zas.220V,50Hz, kolor żółty, 1 wej.4-20mA, zakres programowalny, 2 wyj.przek.	szt	1	MR-elektronika W-wa ul.Wólczyńska 57 t/f.349477
2	do zamontowania w istniejącej szafie	MODICON MICRO 61200	szt	1	INTERSPIN
3	do zamontowania w istniejącej szafie	Konwerter DBR/ST	szt	1	INTERSPIN
4		Czujnik temp. TOPGN12-160-M20x1,5-B z przetwornikiem nagłow. APTR1-0...200-N wyj.4-20mA	szt	2	K.F.A.P K-ków t.012/6374222 f.012/6379546
5		Przetwornik przepływu do n/w kryzy EPA-02-02, 40kPa wyjśc.4-20mA medium: woda 130°C ciśń. stat. 2,5MPa przepływ max..150t/h, rura Øzewn.159,8mm, gr.ścianki 4,2mm obliczono: Ø otw.kryzy 103,7mm	szt.	1	"Elektroserw" Ostrów Wlkp.
6		Przewód LIYY 500V 4x0,5	mb	80	do przetw.EPA
7		Przewód LIYCY ek. 4x0,25	mb	200	
8		Dławnica AKS 11	szt	5	
9		Wyłącznik S192 C4	szt.	1	
10		Złączka ZUG-G 4	szt.	30	
11		Złączka ZUG-G/B	szt.	10	
12	do zamontowania w istniejącej szafie	Przełącznik R4 24V=,4p,ze wsk.L+D nr kod.R4-1014231024LD	szt.	4	RELPOL
13	do zamontowania w istniejącej szafie	Gniazdo GZ4 do przek.R4	szt.	4	RELPOL
14	do zamontowania w istniejącej szafie	Dioda Zenera typ:BZP683-C10	szt.	4	
15	do zamontowania w istniejącej szafie	Listwa montażowa TS35	mb	2	

