

ZP-271.38.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę budynku szkoły i zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku”

Zamawiający Gmina Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, udziela wyjaśnienia na zadawane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

1. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia robót? Realizacja zadania zaplanowana jest na miesiące jesienno-zimowe, ze względu na nieprzewidywalne warunki klimatyczne w tym rejonie okres zimowy może trwać do końca planowanego terminu. Część robót, ze względu na swoją technologię, nie może być prowadzona w niskich temperaturach.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin zakończenia robót do 29.06.2019 r.

2. Zbiornik ppoż. wg opisu projektu ma mieć pojemność 100 m³ natomiast zał. rysunek zbiornika wskazuje na pojemność 200 m³. Prosimy o podanie obowiązującej objętości zbiornika celem poprawnej kalkulacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt. 3A SIWZ jest zapis:

cyt. „Wycenie podlega również wykonanie zbiornika p. pożarowego o pojemności min. 200 m³, zaznaczonego na planie zagospodarowania terenu numerem 7 wraz z robotami towarzyszącymi tj. roboty ziemne, posadowienie (zgodnie z wytycznymi dla przyjętego typu zbiornika). Dopuszcza się zastosowanie zbiornika składającego się z połączonych komór o pojemności nie mniejszej niż 200 m³ (zgodnie z normą PN-B-02857). Wyposażenie zbiornika zgodnie z wymogami (punkty czerpalne, włazy, odpowietrzenia itp.). Przykładowe rozwiązanie kompletnego zbiornika stanowi **załącznik nr 7.**”

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłużył termin składania ofert do **14 września 2018 r. do godz. 9:30**. Otwarcie ofert odbędzie się **14 września 2018 r. o godz. 10:00. w sali nr 13.**

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

